

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	广州花都经开区文旅体产业集聚区基础设施建设 项目输电线路迁改工程环境影响评价服务采购需 求书
2	项目业主情况	项目业主名称: 广州市花都区公共建设项目管理中心 地址: 广州市花都区公益路 41 号 联系电话: 020-37760912 联系人: 陈工
3	中介服务名称	建设项目环境影响评价
4	对中介服务机构 的资质要求	1. 中介服务机构资质要求: 必须满足本次公开选 取工作内容的要求。 2. 需要回避的机构: 无 3. 根据项目实际需要的其他要求: 无
5	服务内容和服 务要求	本项目需对现状 110kV 田军线公益支线 #01-#11、110kV 田公线#16-26 段线路进行拆除。 同时, 为了保证 220kV 文旅站的 110kV 线路出线, 补偿拆除的 110kV 田军线公益支线#01-#11/110kV 田公线#16-26 的双回铁塔架空线行, 自文旅站新 建一回电缆线路, T 接田杨线, 形成田心-三风-杨 屋-文旅线路。迁改范围以 220kV 文旅站为始, 沿 天贵路、规划路、芙蓉大道、规划路至田杨线#N2 塔, 新建电缆沟长度约 3.02 公里。新建电缆沟拟 在现状道路、规划道路的车行道新建。 服务机构按照国家与地方的环境保护法律、法 规及技术规范的要求, 完成本项目的环境影响评价 工作, 编制相应的环评送审文件, 跟进审批进度, 取得相应行政审批。
6	合同履行地点和 方式	花都大道北侧, 融创文旅城西侧

7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 本项目最高限价：8.00 万元。
8	服务时间	自合同签订之日起，至合同约定的全部服务内容完成之日止。
9	验收	按合同约定为准。
10	支付方式	按合同约定为准。
11	违约责任	按合同约定为准。
12	提交文件组成	本项目采用方案择优选取的方式，报名的中介超市服务机构，响应方案需按照本需求书的有关要求，提供包括但不限于以下资料： ①单位简介、②报价、③营业执照、④资质证书、⑤项目负责人职称证书、⑥近三年业绩、⑦服务方案、⑧提交文件页数不超一百页。 以上资料作为参评依据。如上传资料超过平台允许的容量，可将资料发至如下邮箱：33875535@qq.com。
13	备注	1. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 2. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。