



揭阳市揭东区供水管网及设施更新改造工程可行性
研究报告编制服务业主采购需求书

	类别	内容
1	名称	揭阳市揭东区供水管网及设施更新改造工程可行性研究报告编制服务
2	项目业主情况	项目业主：揭阳市揭东区和美农村污水处理有限公司 法定代表人：杨杰 联系电话：15889184790
3	中介服务名称	工程咨询、工程设计。
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人。 2. 需具备在全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询水利水电专业暂无等级（或以上）资质或者具备工程设计水利行业乙级（或以上）资质。
5	服务内容和 服务要求	1. 项目名称：揭阳市揭东区供水管网及设施更新改造工程可行性研究报告编制服务。 2. 项目地址：揭阳市揭东区。 3. 主要建设内容：本项目覆盖揭阳市揭东区中心城区曲溪、磐东两个街道，以及锡场、



	新亨、玉湖、霖磐、白塔、龙尾、埔田 7 个镇，主要建设内容包括老旧供水管网更新改造合计 DN150~DN1200 主管网 320km，霖磐、白塔、龙尾、玉湖 4 镇供水扩网工程 DN500~DN1200 管合计 23km，配套建设加压泵站 3 座，对曲溪、磐东、锡场等 9 镇街进行 DN20~DN200 入户管网改造(长度 720km)，增加远程智慧水表安装 17 万个；揭东水厂 DN600~DN1200 原水管更新(长度 21.3km)，配套建设智慧供水调度管理系统，项目估算总投资 202490 万元。 4. 服务内容：根据揭东区供水现状，为优化揭东区供水布局，保障区域供水安全，开展《揭阳市揭东区供水管网及设施更新改造工程可行性研究报告》编制工作。 5. 成果要求：编制的《揭阳市揭东区供水管网及设施更新改造工程可行性研究报告》符合《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL / T 618-2021）等国家现行规程规范的要求。
	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率。为服务质量考虑，



6	公开选取方式和计价标准	预防市场恶性竞争，本项目下浮率建议范围为 1%-40%，应在报名页面及盖章响应方案中同时体现，如不一致的，以报名页面信息为准。 3. 计价标准：服务金额暂不做评估与测算，取费依据《国家计委关于印发建设前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格（1999）1283 号）及中选人所报下浮率计取且最高限价 80 万，最终服务金额高于区财政局或按规定委托的第三方审核单位依据以上标准审核确定的金额时，以区财政局或按规定委托的第三方审核单位依据以上标准审核确定的金额为准。
7	合同履行地点和方式	1. 提供服务的地点：揭阳市揭东区。 2. 提供服务的方式：在项目现场开展调研工作，在中选单位工作场所开展编制工作，自行准备必要的办公设备、软件。
8	服务时间	应在中选之后 10 个工作日内签订合同，按合同约定时限完成服务，提交符合相关要求的成果。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：提交成果取得主管部门批复，



		视为验收。 3. 验收标准：提交成果符合项目实际和有关规程、技术标准要求。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	违约责任	1. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2. 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 3. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
11	补充合同和解决争议方式	1. 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中



		介服务超市相关管理制度相抵触。 2. 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼(或仲裁)的方式解决。
12	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。