

汕尾市城区社会治安综合治理中心规范化建设项目常规材料检测清单

序号	检测项目	检验参数	检测数量	单位
一、建筑材料				
1	铝扣板	膜厚、漆膜硬度、附着力、耐冲击性	1	组
2	龙骨	外观质量、尺寸、镀锌层厚度、静载试验	1	组
3	砖	抗压强度、体积密度	1	组
4	双面双层硅酸钙板8mm	吸水率、外观质量、尺寸偏差、抗渗性	1	组
5	外墙腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性	1	组
6	外墙氟碳涂料	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性	1	组
7	乳胶漆	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性	1	组
8	聚氨酯防水涂料	拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性/低温柔性、实干时间、表干时间	1	组
9	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、体积密度	1	组

序号	检测项目	检验参数	检测数量	单位
10	7.5M砌墙砂浆	抗压强度（需成型养护）、稠度试验（2h稠度损失率）、凝结时间、保水性、14d拉伸粘结强度】	1	组
11	8钢筋	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲）重量偏差、强屈比、超强比、最大力下总伸长率、反向弯曲	1	组
12	16钢筋	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲）重量偏差、强屈比、超强比、最大力下总伸长率、反向弯曲	1	组
13	车棚基础C30试块	抗压强度	1	组
14	车棚基础梁C30试块	抗压强度	1	组
15	室外沥青：	针入度、延度、软化点、密度	1	组
16	土工格栅	拉伸强度（标称/2%伸长率/5%伸长率）	1	组
17	6cm 中粒式沥青混凝土（BC-20C）	针入度、延度、软化点、密度	1	组
18	4cm 细粒式沥青混凝土（BC-13C）	针入度、延度、软化点、密度	1	组
19	Q235B HN200X100X5.5X8 钢	抗拉强度	1	组
20	Q235B HN350*200*6*8 钢梁	抗拉强度	1	组
21	Q235B 100*50*4 方管	抗拉强度	1	组
22	Q235B 200*100*8 方管	抗拉强度	1	组
23	焊缝（二级）	抗拉强度	1	组
24	防锈漆	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性	1	组

序号	检测项目	检验参数	检测数量	单位
25	醇酸磁漆	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、耐水性	1	组
26	电线PC管DN20	导体电阻、耐压试验、绝缘电阻、结构尺寸、老化前机械性能、标志	1	组
27	电线PC管DN32	导体电阻、耐压试验、绝缘电阻、结构尺寸、老化前机械性能、标志	1	组
28	ZR-BV-6电线	导体电阻、耐压试验、绝缘电阻、结构尺寸、老化前机械性能、标志	1	组
29	UPVC排水管DN100	尺寸、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验	1	组
30	UPVC排水管DN50	尺寸、维卡软化温度、拉伸屈服应力、落锤冲击试验	1	组