

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	怀集县2026年农村供水工程维修养护项目工程设计服务
2	项目业主情况	项目业主单位：怀集县自来水有限公司 地址：怀集县怀城街道解放北路十七号 联系电话：0758-5526832
3	中介服务名称	工程设计
4	对中介服务机构的资质要求	<p>1. 中介服务机构资质要求：暂无等级要求</p> <p>2. 需要回避的机构：无</p> <p>3. 根据项目实际需要的其他要求：</p> <p>（1）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人机构，经营范围必须满足本次公开选取范围，且已入驻广东省网上中介服务超市的企业</p> <p>（2）中选单位近三年具有同类型造价业绩及项目负责人具备注册造价师执业资格</p> <p>（3）报名机构在采购公告规定的报名时间登录中介超市报价及上传响应方案。</p>

	类别	建议
5	服务内容和服 务要求	<p>对怀集县 2026 年农村供水工程维修养护项目工程设计服务，项目总投资 104.94 万元，建设地点：肇庆市怀集县</p> <p>建设内容：一是对蓝钟自来水管理站更换一套净水剂（水剂）和消毒剂（水剂）投加设备系统，并对整个水厂配套设备进行更新（更新内容包括：更新一套液位计、余氯、浊度（低浊度）和 pH 值在线设备，新增全厂实时可视视频监控 5 个，管网水压力监测点 6 个、泵站管理控制平台，更新出（进）厂水流量计及数据采集和电力相关数据采集）。二是对桥头镇自来水厂引水陂至蓄水池的 DN250 管道输水管进行修复加固（修复共 140 米），修复加固水厂至蓄水池的 DN250 输水管；天龙水厂增加排水渠。三是对洽水镇自来水厂配套设备进行更新，更新一套液位计、余氯、浊度（低浊度）和 pH 值在线设备，全厂实时可视视频监控 5 个、管网水压力监测点、泵站管理控制平台，更新出（进）厂水流量计及数据采集和电力相关数据采集；更换 PE200 给水管约 1600m（包含配套配件）；采购抄表机 4 台。四是对汶朗镇自来水厂、冷坑供水站、马宁自来水厂、岗坪镇南雄水厂供水维修耗材、生产设备设施等日常修缮及厂区内零星维护及检测水质材料等消耗品费用。五是采购 232 处小型集中供水工程厂供水维修耗材、生产设备设施等日常修缮及厂区内零星维护及检测水质材料等消</p>

	类别	建议
		耗品。六是采购 3300 只旋翼式机械水表用作怀集县乡镇自来水厂（18 家）轮换水表。
6	合同履行地点和方式	肇庆市怀集县
7	公开选取方式和计价标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 计价标准：参考《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》文件中规定的收费标准。
8	服务时间	以合同约定为准。
9	验收	<ol style="list-style-type: none"> 1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：具体于合同中予以明确。
10	结算方式	具体于合同中予以明确
11	违约责任	具体于合同中予以明确



	类别	建议
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决
13	备注	具体于合同中予以明确

