

项目业主采购需求书



| | | |
|---|---------------|---|
| 1 | 名称 | 潮州市潮安区登塘水电站压力管道质量检测及安全评价采购需求书 |
| 2 | 项目业主情况 | 单位名称：潮州市潮安区登塘水电站 联系人：刘洽 联系方式：13160606758 |
| 3 | 中介服务名称 | 水利工程质量检测 |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求 | 承检方必须是中华人民共和国境内法人或者其他组织，持有水利工程质量检测（金属结构）乙级资质。 |
| 5 | 服务内容和 服务要求 | 根据《广东省水利厅关于做好2026年小水电站安全生产与安全度汛工作的通知》（粤水农水农电函【2026】402号）文件要求，各单位要深刻吸取近期发生的小水电站压力钢管迸裂事故教训，举一反三，加紧组织排查安全事故隐患，建立工作台账，重点开展压力管道、压力容器和起重设备等设备设施的检测评价，严防带病运行，坚决避免发生伤亡事故。压力管道检测应由具备相应资质的专业机构组织实施，并出 |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | <p>具评价报告。对压力管道评价结果不符合安全运行要求的，在完成整改前一律停止取水发电；对未通过检验检测的压力容器、起重设备等，要坚决停止使用。</p> <p>现对潮州市潮安区登塘水电站下辖六家水电站压力管道质量检测及安全评价服务进行采购。内容包括：1. 外观和缺陷检查 2. 焊缝无损检测。3. 管道厚度、腐蚀深度、涂层厚度检测 4. 镇墩、支墩的回弹强度检测、碳化深度检测及钢筋保护层厚度检测。5. 根据检测结果对压力管道进行稳定复核计算。6. 根据相关规定对管道进行安全评价。</p> |
| 6 | 合同履行地点和方式 | 以双方合同约定为主。 |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | <p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 服务金额：173650 元。</p> <p>3. 金额说明：报下浮率 0%-10%。服务金额最终以财政审核或第三方审核为准。</p> |
| 8 | 服务时间 | 按合同双方约定即可。 |
| 9 | 验收 | 按合同双方约定即可。 |
| 10 | 结算方式 | 按合同双方约定即可。 |



| | | |
|----|-----------------|------------|
| 11 | 违约责任 | 按合同双方约定即可。 |
| 12 | 补充合同和 解决争议方式 | 按合同双方约定即可 |
| 13 | 备注 | / |

