

项目业主采购需求书



序号	类别	建议
1	名称	博罗县人民医院废水、废气、噪音检测服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：博罗县人民医院。 地址：博罗县罗阳街道办康博西路1号。 联系电话：0752-6299117。 联系人：韩小姐。
3	中介服务名称	检验检测服务。
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：（1）已在中国境内注册，在法律上、财务上独立、合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；（2）报名参加本次采购服务的公司需取得相关部门核发的《检验检测机构资质认定证书》，并入驻广东省中介超市； 2. 需要回避的机构：无。
5	服务内容和服 务要求	一、服务内容为： 按照采购人项目要求的时间分批次完成检测，严格按照医院排污许可证规定的许可事项要求进行废水、废气、噪声等相关检测，并出具检测报告。具体服务事项为（具体检测项目见附表） 1: 废水总排口：检测点数1，检测项目：色度、总氰化物、挥发酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、PH、总氮、氨氮、沙门氏菌、志贺氏菌、结核杆菌共13项，年检测4次（季度/次）； 2: 废水总排口：检测点数1，检测项目：悬浮物，化学需氧量共2项，年检测52次（周/次）； 3: 废水总排口：检测点数1，检测项目：粪大肠菌群共1项，年检测次数12次（月/次）； 4: 无组织废气：检测点数4，检测项目：甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢共5项；检测点数4，年检测4次（季度/次）； 5: 有组织废气：检测点数1，检测项目：臭气浓度、氨、硫化氢共3项；年检测4次（季度/次）； 6: 噪声：检测点数4，检测项目：昼、夜共2项，年检测4次（季度/次）。 二、服务要求：按项目业主要求按时完成检测服务。



6	合同履行地点和方式	1. 履行地点：博罗县罗阳街道办康博西路1号博罗县人民医院。 2. 方式：按照项目工作内容，上门服务。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。本项目预算价为72000元，服务费用为包干价，即中介机构完成本项目全部内容所需一切费用的含税报价，如成交，采购人不再另行支付总报价以外的其他费用。
8	服务时间	服务期为2年，自服务合同签订生效之日起，中选人需按照采购人的检测时间要求安排工作，并于完成现场检测后10个工作日内向采购人提交正式报告书。
9	验收	1. 验收时间：按照采购人项目要求的时间分批次服务完成后验收。 2. 验收程序：按相关规定要求共同验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准等。 4. 验收不合格的处理方式：按采购单位与服务单位签订合同为准及项目实际情况确定。
10	结算方式	2. 按季度支付费用，服务单位完成当年当季度检测服务并提供相应检测报告与有效发票(收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中选人名称一致)，向采购人申请支付款项。采购人于收到发票并在满足采购人支付条件后30个工作日付清费用。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。 4. 报名企业必须按照广东省网上中介服务超市提供的响应方案模板（报名页面自行下载）上传响应方案及相应证明附件，否则认定为无效响应方案。

附表

序号	样品类别	采样点位	检测项目	检测点数	检测频次	检测天数	备注
1			色度、总氰化物、挥发酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、PH、总氮、氨氮、共 10 项；（沙门氏菌、志贺氏菌、结核杆菌，外委项目）	1	1（季度/次）	8	
2	废水	DW001 综合废水排放口	悬浮物、化学需氧量，共 2 项	1	1 次/周	104	
3			粪大肠菌群，共 1 项	1	1（季度/次）	24	
4	无组织废气	污水处理站周界	甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢，共 5 项	4	1（季度/次）	8	
5	有组织废气	DA001 污水站废气排放口	臭气浓度、氨、硫化氢共 3 项	1	1（季度/次）	8	
6	噪声	厂界	昼、夜间，共 2 项	4	1（季度/次）	8	

