

工业园区主要道路沿线门户及市政配套提升整治项目——10kV 河畔线三尼线（#1 塔-#8 塔）迁改工程可行性研究及设计采购需求书

申请单位：佛山市高明西江新城创业投资有限公司

申请日期：2026 年 5 月 28 日

	类别	内容
1	名称	工业园区主要道路沿线门户及市政配套提升整治项目——10kV 河畔线三尼线（#1 塔-#8 塔）迁改工程可行性研究及设计采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：佛山市高明西江新城创业投资有限公司 地址：佛山市高明区怡乐路 130 号
3	中介服务名称	工程设计
4	对中介服务机构的资质要求	电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级或以上资质
5	服务内容和服 务要求	1. 项目基本情况：对 10kV 河畔线三尼线（#1 塔-#8 塔）迁改，实施内容包括：FYZA-YJV22-3×300 型电缆共 4 段，总长度 831m；FYZA-YJV22-3×120 型电缆共 2 段，总长度 67m；FYZA-YJV22-3×70 型电缆共 21 段，总长度 97m；800kVA 箱变 1 套；1250kVA 箱变 1 套；6 回顶管 151m；行车排管 241m；

		<p>行车工作井 8 座。ZA-YJV22-4×120 型电缆共 5 段，总长度 100m;ZA-YJV22-4×35+1×16 型电缆共 3 段，总长度 99m;新建电表箱 2 套；行车排管 31m，行车工作井 2 座。72 芯 ADSS 光缆共 2 段，总长度 760m 等。</p> <p>2. 服务类型：工程设计</p> <p>3. 服务内容：包括可研编制、施工图设计、施工图预算编制、变更设计、出具相应报告、图纸、预算、设计前期配合业主完成可研评审和后续配合服务等项目实施所需设计及配合审批的内容。</p>
6	合同履行地点和方式	以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价</p> <p>3. 计价标准：依据国家发展计划委员会和建设部发布的《工程勘察设计收费标准（2002）》计算，最终设计费以合同约定为准。</p>
8	服务时间	以合同约定为准。
9	验收	以合同约定为准。
10	结算方式	以合同约定为准。
11	违约责任	以合同约定为准。
12	补充合同和解决争议方式	以合同约定为准。
13	备注	无