

惠州市第三人民医院静配中心洁净区及 超净工作台、生物安全柜洁净度、生物安全 检测项目检测检验服务需求书

	类别	内容
1	名称	惠州市第三人民医院静配中心洁净区及超净工作台、生物安全柜洁净度、生物安全检测项目检测检验服务
2	项目业主情况	业主：惠州市第三人民医院 地址：惠州市惠城区桥东学背街 1 号惠州市第三人民医院药学部静配中心 联系人：邓凤美，13719641284
3	中介服务名称	检验检测服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 报名的企业需具有质量技术监督部门核发的检验检测机构资质认定证书, 并已入驻广东省中介超市。 2. 相关部门颁发的国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效的检验检测机构资质认定 CMA 证书。
	其他要求说明	※1. 资格准入条件: (1) 具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力、可以向社会出具具有证明作用的数据和结果、资质认定包括检验检测机构计量认证, 相关

		部门颁发的国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效的检验检测机构资质认定 CMA 证书。 (2) 报名机构须具备资质认定计量认证证书附表覆盖的所有检测检验参数能力,并已入驻广东省中介超市。 (3) 须提供参加本项目服务人员名单,并对项目的全过程进行跟踪服务。 (4) 参加采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录。 (5) 检测报告必须符合国家现行有关规范要求。 (6) 本项目检测要求严格按照国家现行有关检测的规范、标准进行,按时完成采样检测工作,现场采样完成后在规定时间内出具正式检测报告,提供报告一式三份给业主单位。 (7) 在检测过程中,如发现检测项目不能满足设计要求的,中选单位必须以书面形式通知选取单位及监督站,重新制定检测方案。 (8) 中选检测机构在采样完成后送达中选机构 CMA 实验室的时长不得超过 2 小时,中选机构需提供里程时间截图。
--	--	--

		2. 技术能力要求：应标机构具备依据《通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016》《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级 GB/T 25915.1-2021》；《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013》；《生物安全柜 GB 41918-2022》；《洁净工作台》JG/T 292-2010；《静脉用药调配中心建设与管理指南》（试行）国卫办医函（2021）598 号；《广东省医疗机构静脉用药调配中心（室）评估标准 2024 版》等标准要求，进行检测并出具报告的资质与能力，要求提供 CMA 证书检验检测机构资质认定证书附表佐证材料。
5	服务内容和 服务要求	1. 委托检验期限：2025 年 11 月 20 日前完成检测并出示报告。 2. 按照监测要求及时到惠州市第三人民医院静配中心洁净区及超净工作台、生物安全柜进行洁净度、生物安全检测项目检测检验服务，并在采样后由现场医护人员签字确认检测项目及数量，一式两份，双方各执一份作为对账的依据。
6	合同履行地点和 方式	1. 提供服务的时间：2025 年 11 月 20 日前完成检测并出示报告。 2. 提供服务的地点：惠州市第三人民医院本部。

7	公开选取方式和 计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 计价标准： • 洁净区的 9 个相关区域（①抗生素及肿瘤药品调配操作间洁洗室、②普通及营养药品调配操作间洁洗室、③抗生素及肿瘤药品调配操作间一次更衣室、④普通及营养药品调配操作间一次更衣室、⑤抗生素及肿瘤药品调配操作间二次更衣室、⑥普通及营养药品调配操作间二次更衣室、⑦抗生素药品调配操作间、⑧肿瘤药品调配间、⑨普通及营养药品调配操作间），检测项目：各区域的温度、相对湿度、静压差、噪声、照度、新风量、换气次数、悬浮粒子（0.5um）、悬浮粒子（≥5um）、沉降菌。 • 5 台超净工作台，检测项目：温度、相对湿度、水平气流平均风速、风速不均匀度、噪声、照度、悬浮粒子（0.5um）、悬浮粒子（≥5um）、沉降菌。 • 4 台生物安全柜，检测项目：温度、相对湿度、下降气流流速、流入气流流速、噪声、照度、悬浮粒子（0.5um）、悬浮粒子（≥5um）、沉降菌。 项目预算：9500 元/次。服务费最高 9500 元/次、最低 9000 元/次，最终以中选价格为准。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。

		本项目服务期至 2025 年 11 月 20 日。
9	验收	1. 验收时间：每次服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：《通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016》《洁净室及相关受控环境 第 1 部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级 GB/T 25915.1-2021》《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013》《生物安全柜 GB 41918-2022》、《洁净工作台》JG/T 292-2010；《静脉用药调配中心建设与管理指南》（试行）国卫办医函（2021）598 号；《广东省医疗机构静脉用药调配中心（室）评估标准 2024 版》等。 4. 验收不合格的处理方式： （1）验收不合格的判定标准：篡改、伪造、编造原始数据，出具虚假监测数据及结果。 （2）超出验收不合格的处理：根据《中华人民共和国合同法》依法撤销合同。
10	结算方式	检验费用按要求完成检测并提供报告后 10 天内一次性付清检测费。
11	违约责任	1. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

		2. 当事人一方未按照约定支付合同款的,对方可以要求其支付合同款。 3. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	1. 采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2. 对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商不成的,通过诉讼(或仲裁)的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁,两者都选或者两者都不选,该条款无效。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”,业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”;如果监督管理部门未有“合同范本”,业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容,应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数

		量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。
--	--	---

