

东莞市石排镇福隆小学防雷装置检测项目用户需求书

一、检测项目

(一) 项目名称: 东莞市石排镇福隆小学防雷装置检测项目。

(二) 检测概况: 防雷装置检测项目, 检测位置包括教学楼 1、教学楼 2、教师宿舍楼 (140003D); 扩建工程 (1#新建教学楼、多功能活动馆) (140159), 对防雷装置进行定期检测。

二、检测规范及标准

投标人的防雷装置检测必须符合国家、行业相关规范和标准:

1. 《中华人民共和国气象法》
2. 《防雷减灾管理办法》
3. 《广东省防御雷电灾害管理规定》(粤府〔1999〕21号)
4. 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
5. 要求中介机构须在广东省东莞市气象局建立信用档案

三、检测内容及要求

3.1 检测内容

福隆小学教学楼 1、教学楼 2、教师宿舍楼 (140003D) 和扩建工程 (1#新建教学楼、多功能活动馆) (140159) 的防雷装置检测服务。

3.2 检测要求

提出明确的技术意见, 指导雷电防护装置检测工作

四、要求交付的检测资料及文件:

防雷装置检测报告

五、费用预算及支付方式

1、本项目取费计算:

按检测点计算，80 元/检测点，依相关规定，学校给予半价优惠，合计人民币肆仟贰佰肆拾元整（¥4240 元）。明细如下：

建筑物名称	防雷类别	幢数	引下线数(个)	避雷网格数(个)	天面面积(平方米)	单价(元)	检测费小计(元)
1#新建教学楼、多功能活动馆	二类	1	14	30	2920	80	3440
教学楼 1	二类	1	12	14	1384	80	2080
教学楼 2	二类	1	10	9	843	80	1520
教师宿舍楼	二类	1	8	4	360	80	960
5 套 SPD	共 5 个测点					80	400
合计：¥8480 元。依相关规定，学校给予半价优惠，8480*0.5=4240，即本次检测费为¥4240 元（大写为：人民币肆仟贰佰肆拾元整）。							

2、支付方式

在乙方完成检测后 5 个工作日内，乙方向甲方开具《非税收入缴费通知书》。甲方收到《非税收入缴费通知书》10 个工作日内到各代收银行网点缴款。

