表 11 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	污水处理站周界		温度，湿度，气压，风速，风向	臭气浓度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
2	废气	污水处理站周界		温度，湿度，气压，风速，风向	氨（氨气）	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
3	废气	污水处理站周界		温度，湿度，气压，风速，风向	氯	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法（HJ 547-2017）	
4	废气	污水处理站周界		温度，湿度，气压，风速，	硫化氢	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				风向										
5	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	pH 值	手工					混合采样至少 3 个混合样	12 小时	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	
6	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	色度	手工					混合采样至少 3 个混合样	/	水质 色度的测定 GB 11903-89	根据技术规范该项污染物对监测频次没有要求
7	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	悬浮物	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/周	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
8	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	五日生化需氧量	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	
9	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	化学需氧量	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/周	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													HJ 828-2017	
10	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	阴离子表面活性剂	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)	
11	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	氨氮（NH3-N）	手工					混合采样至少 3 个混合样	/	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013	技术规范对该污染因子没有监测频次要求
12	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	石油类	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	HJ637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	
13	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	动植物油	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 代替 GB/T 16488-1996	
14	废水	DW001	医疗污水排放	流量	挥发酚	手工					混合采样至少 3 个混合样	1 次/季	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		1	污水排放口						计量槽					
16	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	总氰化物	手工					混合采样至少3个混合样	1次/季	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ）	
17	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	总余氯（以Cl计）	手工					混合采样至少3个混合样	/	水质 游离氯和总氯的测定 N，N—二乙基—1，4—苯二胺分光光度法（GB 11898-89）	技术规范对该污染因子的监测频次没有要求
18	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	粪大肠菌群数/(MPN/L)	手工					混合采样至少3个混合样	1次/月	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）	
19	废水	DW001	医疗污水排放口	流量	肠道致病菌	手工					混合采样至少3个混合样	/	医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）	技术规范对该污染因子的监测频次没有要求
20	废水	DW00	医疗	流量	肠道病毒	手工					混合采样	/	医疗机构水污染	技术规

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
		1	污水排放口								至少3个混合样		物排放标准（GB 18466-2005）	范对该污染因子的监测频次没有要求
			生活											