项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	汕昆高速公路埔田互通立交改造工程—电力迁改工程施工图审查服务
2	项目业主情况	项目业主名称：揭阳市揭东区地方公路管理站 地址：揭阳市揭东区曲溪街道牛岭山水厂下地方公路管理站 联系人：陈先生 联系电话：0663-3264055
3	中介服务名称	工程设计、工程咨询
4	对中介服务机构的资质要求	中介服务机构资质要求：参与本次公开选取的单位必须具备工程设计【电力（送变电工程）】乙级及以上资质、工程咨询暂无等级【电力（规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询）】资质，同时响应人员已在广东省网上中介服务超市备案。
5	服务内容和服务要求	包括但不限于： 1.项目基本情况：①220kV 部分：本工程新建线路始于 220kV 揭云甲乙线揭云甲#21 塔和揭云乙#15 塔，止于 220kV 揭云甲乙线揭云

		甲#25(揭云乙#20)塔。其中，新建220kV双回路线路长约2×0.7km,新建单回路线路长约1×0.4km,地线采用2根72芯OPGW光缆;本工程新建双回路耐张塔4基，单回路耐张塔1基。②10kv部分：单回路铁塔(架空-电缆)组装7套，双回路铁塔(架空-双回电缆)组装2套，J423-13双回路转角塔2座，J224-12单回路转角塔6座，沿管敷设10kV3X300mm2电缆1518米。 2.服务内容：根据项目业主提供的汕昆高速公路埔田互通立交改造工程—电力迁改工程施工图，按照相关要求开展施工图审查工作。具体服务内容以选取人实际委托为准。 3.服务要求：具体以合同约定为准。
6	合同履行地点和方式	具体以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报下浮率，下浮区间:0%-3%。 3.计价标准：按本项目按《关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299

		号）规定计列×（1-下浮率）暂定，最终以揭东区财政部门审核为准。
8	服务时间	具体以合同约定为准。
9	验收	1. 验收时间：自合同签订之日起，至质保期满验收合格止。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：以合同约定为准。
10	结算方式	按签定合同约定执行，最终服务金额以揭东区财政相关部门审核金额为准。
11	违约责任	以合同约定为准。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。
13	备注	合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。

揭阳市揭东区地方公路管理站

2026 年 10 月 16 日