# 项目业主采购需求书

| | 类别 | 采购需求 |
|---|---|---|
| 1 | 名称 | 阳春市合水镇污水处理提质增效“一厂一策”实施方案项目采购需求书 |
| 2 | 项目业主情况 | 项目业主名称：阳春市合水镇人民政府<br>地址：阳春市合水镇 |
| 3 | 中介服务名称 | 阳春市合水镇污水处理提质增效“一厂一策”实施方案项目 |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求 | 1. 中介服务机构资质要求：必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力，必须具备城乡规划编制乙级（或以上）资质且已入驻广东省中介超市的企业。<br>2. 需要回避的机构（无）。<br>3. 根据项目实际需要的其他要求。其他要求不得超出法律法规和行业管理规定的要求。 |
| 5 | 服务内容和服务要求 | 本次工作内容主要包含排水管网摸查、水质溯源排查、“一厂一策”整治方案编制等3部分工作。<br>（一）排水管网摸查 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 一是在建成区范围内开展市政排水管网普查，明确管网位置、管径、标高、管材和管线类别（雨水、污水、雨污合流管）；二是有对普查过程已发现的问题需进一步探明的管段或管位，采用CCTV、QV等仪器开展管网隐患排查。<br>（二）水质溯源排查<br>从终端至源头，检测重要节点、主要排口的水质浓度变化情况，基于以上数据摸查结果，实现问题识别、问题定位、问题定量。<br>（三）“一厂一策”整治方案<br>一是提高污水收集管网覆盖率，优先实现两个“消除”，消除管网空白区、消除污水直排口；二是应把“挤外水”作为实施清污分流改造和管网补短板的重中之重，释放污水管网污水输送空间，消除山泉水、河水等长期与污水共存的管道和截污总口，按类别实施“各行其道”工程；三是制定分期实施计划和建设项目库，合理安排资金的使用。 |
| 6 | 合同履行地点和方式 | 合同履行地点：阳江市阳春市合水镇 |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | 1.公开选取方式：方案择优选取。<br>2.报价方式：报总价，区间为40~45万。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3.计价标准：参考《城乡规划设计计费指导意见》（2017年修订）、《广东省环境检测行业指导价》、《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额》、《广东省工程勘察设计收费导则》（2021版）、收费标准。 |
| 8 | 服务时间 | 本项目采购合同自双方盖公章后生效，按照双方合同约定的服务时间为准。 |
| 9 | 验收 | 按照合同双方自行约定为准。 |
| 10 | 结算方式 | 按双方签订的委托合同约定条款结算。 |
| 11 | 违约责任 | 具体以合同为准。 |
| 12 | 补充合同和解决争议方式 | 具体以合同为准。 |
| 13 | 备注 | 1.确定中选单位后，签订委托合同，签订前须按有关规定报有关部门审定。<br>2.中选人须按国家现行规范及标准开展工作。<br>3.中选人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的资料。<br>需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选人有下列情形之一，将直接取消中选资格，并按照本需求书重新选取中选人。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. 中选机构擅自放弃中选结果；<br>2. 超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；<br>3. 中介服务机构中选后未在2个工作日内按照采购公告及需求书要求安排专责人员，携带相关材料与业主单位接洽；<br>4. 中选机构自合同签订之日起，未能按公告要求的服务时间完成服务；<br>5. 中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标。 |