

2026年佛山市三水区公共场所、集中消毒餐饮具单位、学校、生活饮用水“国家双随机一公开”抽检服务需求表

类型	经营项目	抽检数量(家)	项目及抽样分数	监测检验方法	评价标准	备注
公共场所	美容美发	25	1.美容美发工具细菌总数 2.棉织品细菌总数(d) 3.室内空气中CO2、PM10	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	
	沐浴	4	1.棉织品细菌总数 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度(f) 3.拖鞋细菌总数、真菌总数(d) 4.3、室内空气中CO2、PM10	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	
	超市	1	1.冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌、冷却水的游离氯(f) 2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(g) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(g)	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	
	住宿	1	1.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯(f) 2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(g) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(g)	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	1间住宿场所的集中空调项目
		12	1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数(d) 3.淋浴用水嗜肺军团菌:淋浴冷水、淋浴热水的初始水样各1份,淋浴花洒级其喉管内壁涂抹试纸各1份) 4.室内空气中CO2、PM10	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	
	舞厅	1	1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数(d) 3.室内空气中CO2、PM10	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	
	游泳场所	2	1.冷却水嗜肺军团菌、冷却水的游离氯(f) 2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(g) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(g)	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	2间泳池集中空调项目
		65	1.游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、菌落总数、大肠菌群和尿素;(2份样/家) 2.浸脚池水余氯(1份样/家)。 3.室内空气中CO2、PM10(室内场所需检测)	《公共场所卫生标准检验方法》	《公共场所卫生指标及限值要求》 (GB37488-2019)	7间室内游泳场所需检测室内空气项目
集中消毒餐饮具企业	出厂餐饮具	4(上下半年各1次)	感官要求、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750	《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》 GB14934-2016	
学校	课室	4	教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。	GB/T 5699、GB/T 5700等	《中小学校教室采光和照明卫生标准》 (GB7793-2025)	
	二次供水	3	学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750	《生活饮用水卫生标准》 (GB374499-2022)	