

【广东医科大学附属医院排污许可证自行监测方案检测服务】



- 项目业主

广东医科大学附属医院

- 采购项目名称

广东医科大学附属医院排污许可证自行监测方案检测服务

- 中介服务事项

无（属于非行政管理的中介服务项目采购）

- 投资审批项目

否

- 采购项目编码

-

- 项目规模

投资额（¥60,000.00 元）

- 所需服务

检验检测服务

- 服务内容

- 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日期间需专人上门现场采样，提供污水取样检测服务，并出具污水检测项目报告。 项目内容（每季度检测）：挥发酚、化学需氧量、五日生化需氧量、总氰化物、色度、石油类、阴离子表面活性剂、pH 值、氨氮（NH₃-N）、动植物油、悬浮物、总α放射性、总β放射性、总砷、总汞、六价铬、总铅、总铬、总镉、氨（氨气）、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷、疾控检测（沙门氏菌、志贺氏菌）。项目内容（每月检测）：粪大肠菌群。并根据最新排污证管理要求，需要在全国排污许可证管理信息平台上报废气、废水等监测报告执行数据。检测项目包括废气、废水等第三方检测数据，出具 CMA 报告，检测公司需协助医院完成 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日国家排污许可证平台的执行报告，包括周测、月度测、季度测、年度测检测报告；协助院方完成污染源监测信息平台的数据录入，包括每月一次和每季度一次的数据录入等。



- 中介机构要求

资质（资格）要求

- 资质（资格）要求说明

1.具有检验检测资质证书（CMA）。2 污水检测报告须有 CMA，履约能力强，业界口碑好，无不良信用记录。3.有过医疗机构经验优先

- 其他要求说明：

1、检测报告须有 CMA 并进行分类出纸质报告：医疗总排放口废水检测报告每季度 1 份、衰变池检测报告每季度 1 份、粪大肠检测报告每月 1 份、无组织废气检测报告每季度 1 份。2、服务地点：广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号。3、付款方式：项目报告全完成后银行转账结算，无故弃标将按照平台最高处理。

- 服务时限说明

- 2026 年 4 月 1 日-2027 年 3 月 31 日

- 服务金额

低于或等于 6 万

- 金额说明

- 自筹资金

- 选取中介服务机构方式

- 一次报价竞价选取

- 有无回避情况

否

- 截止报名时间

- 业主单位咨询电话

广东医科大学附属医院：15622284954

广东医科大学附属医院排污许可自行监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	监测方式	监测频次	监测方法
医疗废水总排放口 001	挥发酚	上限:1.0mg/L	手工	1次/1季度	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009,水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
医疗废水总排放口 001	化学需氧量	上限:250mg/L	手工	1次/1季度	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
医疗废水总排放口 001	五日生化需氧量	上限:100mg/L	手工	1次/1季度	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009
医疗废水总排放口 001	总氰化物	上限:0.5mg/L	手工	1次/1季度	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (HJ 484—2009)
医疗废水总排放口 001	粪大肠菌群	上限:5000mg/L	手工	1次/1个月	《总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》(HJ755-2015)
医疗废水总排放口 001	肠道致病菌 (沙门氏菌、志贺氏菌)		手工	1次/1季度	/
医疗废水总排放口 001	色度		手工	1次/1季度	/
医疗废水总排放口 001	石油类	上限:20mg/L	手工	1次/1季度	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996
医疗废水总排放口 001	阴离子表面活性剂	上限:10mg/L	手工	1次/1季度	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017)
医疗废水总排放口 001	pH 值	上限:9 无量纲 下限:6 无量纲	在线	1次/1季度	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986
医疗废水总排放口 001	氨氮 (NH ₃ -N)		在线	1次/1季度	/
医疗废水总排放口 001	动植物油	上限:20mg/L	手工	1次/1季度	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 代替 GB/T 16488-1996
医疗废水总排放口 001	悬浮物	上限:60mg/L	手工	1次/1季度	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
低放射性污水排放口	总α放射性	上限:1.0mg/L	手工	1次/1季度	水中总α放射性浓度的测定 厚源法 (EJ/T1075)

监测点位	监测指标	排放限值	监测方式	监测频次	监测方法
002					
低放射性污水排放口 002	总β放射性	上限:10mg/L	手工	1次/1季度	水中总β放射性测定 蒸发法 (EJ/T 900-1994)
检验实验废水排放口 004	总砷	上限:0.5mg/L	手工	1次/1季度	水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-87
检验实验废水排放口 004	总汞	上限:0.05mg/L	手工	1次/1季度	水质 汞的测定 冷原子荧光法 (试行) HJ/T 341-2007
检验实验废水排放口 004	六价铬	上限:0.5mg/L	手工	1次/1季度	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
检验实验废水排放口 004	总铅	上限:1.0mg/L	手工	1次/1季度	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
检验实验废水排放口 004	总铬	上限:1.5mg/L	手工	1次/1季度	水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987
检验实验废水排放口 004	总镉	上限:0.1mg/L	手工	1次/1季度	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87

广东医科大学附属医院排污许可证无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	监测方式	监测频次	监测方法
无组织自行监测点 1	甲烷		手工	1次/1季度	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 (HJ 604-2017)
无组织自行监测点 2	臭气浓度		手工	1次/1季度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
无组织自行监测点 3	硫化氢		手工	1次/1季度	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993
无组织自行监测点 4	氨(氨气)		手工	1次/1季度	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009
无组织自行监测点 4	氯		手工	1次/1季度	环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法 (HJ872-2017)