

中山市中心血站计量器具校准、检定服务清单										
序号	仪器编号	器具名称	型号/规格	生产厂家	数量	检测地点	校验类别	校验周期	本次校验日期	备注
1	XXFW096	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
2	XXFW097	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
3	XXFW098	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
4	XXFW099	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
5	XXFW100	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
6	XXFW101	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
7	XXFW102	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
8	XXFW107	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
9	XXFW108	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
10	XXFW109	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
11	XXFW110	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
12	XXFW111	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
13	XXFW112	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
14	XXFW113	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
15	XXFW115	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
16	XXFW116	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
17	XXFW152	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
18	XXFW153	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
19	XXFW154	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
20	XXFW155	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
21	XXFW156	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
22	XXFW157	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
23	XXFW159	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
24	XXFW160	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
25	XXFW161	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
26	XXFW162	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
27	XXFW163	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
28	XXFW164	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
29	XXFW165	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
30	XXFW183	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准

31	XXFW184	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
32	XXFW185	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
33	XXFW186	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
34	XXFW187	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
35	XXFW188	智能采血仪	CM-735A	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
36	XY210	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
37	XY211	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
38	XY216	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
39	XY217	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
40	XY218	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
41	XY219	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
42	XY220	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
43	XY221	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
44	XY222	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
45	XY223	采血混合仪	CM760	南韩	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
46	LAA134	电子人体秤	HGM2020	河南盛苑实业有限公司	1	血源股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
47	861108	电子秤	KD200	百利得	1	血源股	外校	1年	2025年10月	站内
48	810607	电子秤	KD200	百利得	1	血源股	外校	1年	2025年10月	小榄
49	OZ74252	移液枪	5-50ul	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	站内
50	YE21CAW0080685	移液枪	5-50ul	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	站内
51	/	移液器	20ul	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	小榄
52	/	移液器	5-50ul	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	/	站内
53	YE21CAW0080686	移液器	5-50ul	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	小榄
54	YE194AL0333429	移液器	100-1000ul	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	站内
55	YQ23BAK0000087	连续分配器	StepMate	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	站内
56	YQ23BAK0000097	连续分配器	StepMate	北京大龙/中国	1	血源股	外校	1年	2025年10月	小榄
57	ZGK015	电子秤	KD-400	广东	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
58	ZGK019	酶标仪	Sunrise	奥地利	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
59	ZGK028	尘埃粒子计数器	CLJ-E	苏州	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
60	ZGK029	酸度计	PHS-3E	上海	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
61	质003	可调移液器	(5-50) μl	芬兰	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
62	质004	可调移液器	(100-1000) μl	上海	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
63	质007	数字风速仪	557	南韩	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准

64	质008	砝码	10g-200g	上海	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
65	质013	数字温度计	DTM-280	天津	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
66	质014	数字温度计	DTM-280	天津	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
67	质015	数字温度表	37000-41B	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
68	质020	数字温度表	15-078G	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
69	质024	数字温度表	15-078G	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
70	质026	可调移液枪	20-200 μl	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
71	质035	可调移液枪	50-300 μl	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
		(八通道)								
72	质063	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
73	质064	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
74	质065	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
75	质066	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
76	质043	可调移液枪	30-300 μl	Thermo	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
		(八通道)								
77	质044	可调移液枪	0.5-5ml	Thermo	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
78	质047	温度记录仪	-80℃~50℃	台湾群特	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
79	质049	温度记录仪	-25℃~85℃	望云山	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
80	质052	噪音检测仪	AS804	希码	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
81	质053	可调移液枪	5-50 μl	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
82	质054	电子天平	3000g/0.1g	上海瑶新	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
83	质056	笔式温度计	-50℃~+300℃	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
84	质060	可调移液器	(200-1000) μl	Thermo	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
85	质061	可调移液枪	0.5-5ml	Thermo	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
86	质062	可调移液器	(100-1000) μl	Thermo	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
87	质002	可调移液器	(1-5) ml	芬兰	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
88	质011	PHB-3pH酸度计	0--14.0pH	上海	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
89	质021	数字温度表	15-078G	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
90	质022	数字温度表	15-078G	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
91	质023	数字温度表	15-078G	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
92	质025	可调移液枪	200-1000 μl	国产	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
93	质036	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控股股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准

94	质039	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
95	质040	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
96	质041	纽扣式温度芯片	-40℃~85℃	沃第森	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
97	质042	可调移液枪	50-300 μ l	Thermo	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
		(八通道)								
98	质045	可调移液枪	5-50 μ l	Thermo	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
99	质046	可调移液枪	20-200 μ l	Thermo	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
100	质048	温度记录仪	-80℃~50℃	台湾群特	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
101	质050	温度记录仪	-25℃~85℃	望云山	1	质量控制股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
102	GXFW055	全自动配平仪	YC-PP	深圳	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
103	GX109	全自动配平仪	PPY-2000	四川	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
104	GXFW048	电子秤	KD-200	东莞	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
105	GXFW049	电子秤	KD-200	东莞	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
106	GXFW076	电子秤	KD-200	东莞	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
107	GXFW077	电子秤	KD-200	东莞	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
108	GXFW078	电子秤	KD-200	东莞	1	成分制备室	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
109	QH46205	移液器	0.5-5ml	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
110	MZ08590	移液器	5-50ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
111	ZY17860	移液器	200-20ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
112	ZX88368	移液器	5-50ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
113	LZ17521	移液器	8道50-300ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
114	ZY17954	移液器	100-1000ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
115	10088099	移液器	20-200ul	Genex	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
116	8084197	移液器	1-5ml	Genex	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
117	1056289	移液器	1-5ml	Genex	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
118	ZY88317	移液器	2-20ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
119	E91219	移液器	5-40ul	Labsystems	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
120	DX83798	移液器	8道50-300ul	DRAGON-LAB	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
121	SH83208	移液器	10-100ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
122	MZ13342	移液器	20-200ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
123	15514164	移液器	1-10ml	Genex	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
124	10091326	移液器	100-1000ul	Genex	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准

125	ZY17861	移液器	20-200ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
126	15520978	移液器	1-5ml	Genex	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
127	TH27175	移液器	8道5-50ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
128	SH69851	移液器	8道50-300ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
129	QH28931	移液器	30-300ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
130	QH22123	移液器	20-200ul	Thermo	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
131	JYK043	酶标分析仪	PHOMO	安图	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
132	JYK-013	酶标仪	7S+TC	帝肯	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
133	1961	压力蒸汽灭菌器	YX280A	上海三申	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
134	1962	压力蒸汽灭菌器	YX280A	上海三申	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
135	2515	压力蒸汽灭菌器	YX280/15	上海三申	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
136	2516	压力蒸汽灭菌器	YX280/15	上海三申	1	检验股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
137	供血1温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
138	供血2温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
139	供血3温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
140	供血4温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
141	供血5温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
142	供血6温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
143	供血7温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
144	供血8温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
145	供血9温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
146	供血10温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
147	供血11温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
148	供血12温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
149	供血13温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
150	供血14温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
151	供血15温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
152	供血16温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
153	供血17温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
154	供血18温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
155	供血19温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
156	供血20温度芯片	温度监控芯片	DS1921G	上海	1	成品库	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准

157	082006-3229900-000243	移液器	2-20ul	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
158	082006-3229900-000244	移液器	10-100ul	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
159	082006-3229900-000245	移液器	20-200ul	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
160	082006-3229900-000246	移液器	100-1000ulN	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
161	082006-3229900-000427	移液器	0.5-5ml	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
162	082006-3229900-000255	移液器	8道30-300ul	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
163	082006-3229900-000256	移液器	8道5-50ul	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
164	082006-3229900-000257	移液器	1ml-10ml	赛默飞	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
165	082006-3229900-000262	酸度计/PH计	PHS-3C	雷磁	1	输血研究股	外校	1年	2025年10月	本次校验日期为预估日期，以实际校验为准
合计					165					

备注：以上设备数量为预估数量，采购人有权对采购清单作适当修改调整或对器具数量作适量增加或减少，实际检定或校准量以采购人确认数量为准，并按合同单价按实结算。