



柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组

产品名称: 柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组
规格型号: QMP 10-0 / 2.5 灭火剂名称: 七氟丙烷(HFC-227ea)
贮存压力: 2.5MPa 最大工作压力: 4.2MPa
工作温度: 0°C~+50°C 充装量: 85 KG
充装压力: 2.5MPa 充装日期: 2016年12月2日

警告用语: 1. 本系统灭火时会分解产生一定的氟化氢气体,
2. 瓶内已充装高压气体, 非专业人员勿动, 避免阳光照射。

广州兴进消防设备有限公司

地址: 广州市番禺区石楼镇岳溪村国康大道围里松岗工业园一号厂房
全国统一售后: 400-688-2864 官网: <http://www.xingjinf.com>







七氟丙烷灭火系统
灭火剂贮存装置

型号规格: QF	120	总重(Kg):	186
容器容积(L):	120	灭火剂贮存量(Kg):	99
贮存压力(20°C):	4.2 MPa	最大工作压力(50°C):	5.3 MPa
出厂编号:	9052903-1	出厂日期:	2009.08

广州市番禺振兴消防设备有限公司

地址: 广东省广州市番禺区沙湾镇陈涌综合开发区兴业路

合格证

名 称: 七氟丙烷灭火剂贮存装置 型 号: 120 L

药 剂 重: 99 kg 工 作 压 力: 4.2 MPa

检 验 员: 2018 年 6 月 13 日

维 修 日 期: 2018 年 6 月 13 日

广东振兴消防设备有限公司

气体灭火系统 电磁驱动装置

规格: ZEPD6- 4.5 总重(Kg): 10.4
容积(L): 4.5 贮存压力(20°C): 6.0 MPa
额定工作电压: DC 24V 驱动电流: ≤ 1.5A
编号: 9052903-1 出厂日期: 2009.08

广州市番禺振兴消防设备有限公司
地址: 广东省广州市番禺区沙湾镇陈涌综合开发区兴业路

维修合格证

钢瓶容积: 4.5 L 贮存压力: 6 MPa
最大工作压力: 6.6 MPa 瓶组编号: 9052903-1
充装量: 1.5 kg 瓶组总重: 10.4 kg
工作温度范围: 0~50°C 检验日期: 2020年7月

广州荣安消防设备有限公司
电话: 020-31143899 地址: 广州番禺沙湾镇水丰路13号