

采购需求书

	类别	建议
1	名称	怀集县妇幼保健院（怀集县妇幼保健计划生育服务中心）2026年雷电防护装置检测项目采购需求书
2	项目业主情况	<p>名称：怀集县妇幼保健院（怀集县妇幼保健计划生育服务中心）</p> <p>地址：怀集县怀城街道龙湾片区 E-9 地块</p> <p>联系电话：13822650770</p> <p>联系人：邓娟琼</p>
3	中介服务名称	2026年雷电防护装置检测
4	对中介服务机构的资质要求	<p>1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运行的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。（提供有效的营业执照副本复印件）</p> <p>2、信用良好，近三年无不良信用记录。（提供相关证明）</p> <p>3、具备防雷防护装置检测服务资质，资质等级为甲级，且在有效期内。（提供证明或盖章复印件）</p> <p>4、需要回避的机构：无。</p>
5	服务内容和 service 要求	<p>1、医院服务范围：涵盖医院总部及计生服务中心，建筑面积约 45000 平方米。</p> <p>2、服务内容：严格按照国家有关技术规范和标准，对我院门诊楼、住院楼（含高压氧舱室）、门诊部 1</p>



		<p>号楼（行政楼）、中心供氧楼和计生生育服务中心大楼建筑物进行雷电防护装置检测，包括接闪带、引下线、电涌保护器（SPD）等防雷设施检测内容。</p> <p>3、服务要求：（1）出具合规有效检测报告，确保报告符合国家相关法律法规要求，且满足当地相关部门检验验收规范及审核标准。（2）对检测发现的问题提供整改意见及技术指导。（3）问题项目整改后，检测方应无偿提供复检服务，完成整改项复核检测。</p>
6	合同履行地点和方式	具体以合同约定为准
7	公开选取方式和计价标准	<p>1、公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2、报价方式：报总价。报价区间 100-30000 元。费用包含差旅费、装订费等不可预见费用。</p> <p>3、计价标准：按行业相关标准收费。</p>
8	服务时间	本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本项目服务期为 7 个工作日，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	<p>1、验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2、验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3、验收标准：完成防雷检测并出具有效的《广东省雷电防护装置检测报告》。</p> <p>4、验收不合格的处理方式：若出具的检测报告不符合验收标准要求，采购方不予支付本项目防雷检测</p>



		服务全部费用。
10	结算方式	以双方合同约定为准。
11	违约责任	一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
12	补充合同和 解决争议方式	<p>(一) 补充合同</p> <p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，补充合同不得与《中华人民共和国民法典》、广东省网上中介服务超市相关管理制度及本采购需求书相抵触，补充合同与原合同具有同等法律效力。</p> <p>(二) 解决争议方式</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
13	备注	无

