

2026 年度新会区农村供水维修养护工程项目初步设计

采购需求书

一、供应商资格（资质）要求

1、资质要求：具备工程设计市政行业（给水专业）乙级资质，项目负责人具有全职的给排水相关专业工程师职称。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；服务单位在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

3、具有独立法人资格，持有有效的工商行政部门颁发的营业执照或事业单位法人证书。

4、承诺提供服务。

二、项目概况、服务内容

1、项目概况：

①对圭峰会城、大泽镇、司前镇、罗坑镇、双水镇、沙堆镇和古井镇进行管网及水表更新改造，包括：大泽镇北洋村安装 DN50~DN100 给水管道长约 810m；古井镇联崖村安装 DN20~DN80 给水管道长约 3366m；古井镇崖门村安装 DN20~DN100 给水管道长约 3256m；古井镇洋边村安装 DN20~DN150 给水管道长约 11154m；罗坑镇芦冲村咀南安装 DN25~DN50 给水管道长约 749m；罗坑镇芦冲村西月村安装 DN25~DN50 给水管道长约 946m；罗坑镇芦冲村正面村安装 DN25~DN50 给水管道长约 1826m；沙堆镇梅阁新塘村安装 DN20~DN80 给水管道长约 5188m；沙堆镇梅阁庵龙村安装 DN20~DN80 给水管道长约 2388m；双水镇上凌纸箱厂至肇康医院安装

DN50~DN100 给水管道长约 822m;司前镇石步安装 DN100~DN150 给水管道长约 462m;天禄南安村安装 DN20~DN150 给水管道长约 2616m;天马西宁村安装 DN20~DN150 给水管道长约 2040m;天马六村安装 DN25~DN100 给水管道长约 3516m。2、对新会鑫源水厂进行智慧化升级示范建设，建设内容主要包括:智慧水厂数字孪生平台、人工智能体（含大屏数字人智能体和水务知识百问百答智能体）、综合门户（多系统融合）及配套的 IT 软硬件。

②项目地址：江门市新会区

2、服务内容：

初步设计

三、项目预算和选取方式

（一）项目预算：

2026 年度新会区农村供水维修养护工程项目初步设计预算费用共计 5.9 万元-5.854676 万元。

（二）选取方式：

方案择优选取。

四、比选因素

1、报名单位资质需符合项目要求，并且能迅速响应采购单位初步设计的服务需求。

2、具备同类型业绩的中介服务单位优先考虑。

五、成果要求

1、提供初步设计纸质文本 4 份；

六、合同履行地点

广东省江门市新会区。

七、服务时间

服务期：自合同签订至项目竣工验收。

八、验收

初步设计通过专家评审或建设方确认。

九、结算方式

具体支付方式以合同签约双方商讨后确定。

在每次办理请款相关手续时，服务单位需开具合法有效的增值税发票和请款函。采购人在收到相关资料 30 个工作日内，支付应付服务费。

十、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

十一、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。

