



广东省城市技师学院

广东省网上中介服务超市采购服务申请表

项目	内容		备注
*中介服务事项	七氟丙烷灭火设备瓶组检测及充装		
采购部门	总务与基建科		
项目联系人	叶振辉		
联系电话	13660361391		
*是否投资审批项目	否		请点击选择
*投资审批项目编号 (注:投资审批项目填写)			
采购项目名称	广东省城市技师学院天鹿校区七氟丙烷灭火设备瓶组检测及充装项目		
*项目规模(资产总额)	投资额(元)		请点击选择
	26850		请填写对应数量
*所需服务	检验检测服务		请点击选择
*服务时限说明	签订服务合同15天内		
*服务内容	<p>对广东省城市技师学院天鹿校区电房的七氟丙烷灭火装置(分别为99公斤的七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组2罐、85公斤的七氟丙烷灭火设备灭火剂瓶组6罐、氮气灭火设备驱动气体瓶组3罐)进行拆装、检测、充装药剂及调试工作,包含:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对设备进行拆卸及往返运输充装。 2、气瓶的检测项目按照《气瓶安全技术规程TSG23-2021》规范要求,对消防钢瓶进行规定要求的全过程检测。气瓶的检测项目包括但不限于:气瓶的生产制造标志;气密性;充装压力;公称压力;容积和直径;容器壁厚;瓶阀检验、压力表校验;对压力不足的瓶组进行气体充装;国家规定需要检验的其他项目。更换的气体须符合国家有关规定的标准。 3、负责安装、整体测试和设备调试。 4、在瓶体明显部位贴上合格证。 5、提供具有检测资质的检测单位出具符合国家检测要求的检测报告。 6、采购清单: <ol style="list-style-type: none"> (1)对教学楼电房2具99kg七氟丙烷灭火剂瓶组(QF120)进行检测,并出具相应的检测报告。 (2)对实训楼地下室电房6具85kg七氟丙烷灭火剂瓶组(QMP100/2.5)进行检测,并出具相应的检测报告。 (3)对教学楼电房3具七氟丙烷灭火系统氮气驱动瓶(ZEPD6-4.5)进行检测,并出具相应的检测报告。 (4)对检测过程中产生的正常损耗的七氟丙烷灭火剂(HFC-227ea)进行补充,180kg。(按项目所有七氟丙烷灭火剂瓶总容积的25%计算。) (5)拆除及安装、运输人工1项。 <p>备注:该报价包含税金、运输、拆卸、安装、调试、人工、更换密封圈等配件、瓶体检测过程中气体损耗以及检测报告等。</p> <p>7、现场勘查</p> <p>1.本项目提供规定时间的现场勘查服务,不参与视作充分了解现场情况。</p>		<p>备注:涉及工程项目的,应当包含工程项目地址、项目基本情况(包括建设规模、建设面积、资金投入等具体参数)。</p> <p>涉及土地、房产评估的,就应当包括土地、房产面积、预算价格中等内容)。</p>
*中介服务机构要求	资质(资格)要求(必填)	具备《应急管理部关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知》(应急[2019]88号)中《消防技术服务机构从业条件》第三条所规定的从业条件或在应急管理部社会消防技术服务信息系统备案。	备注:请说明资质/分类的具体要求,如行业、专业、等级等。
	其他要求说明		

	□ 执业/职业人员要求	执业/职业人员总数 (必填)		请填写为本项目提供服务的中介机构持证执业(职业)人员总数要
		执业/职业人员要求 (必填)		该要求将公示于前台采购公告中。
		其他要求说明		
	□ 备案要求			请点击选择
	□ 其他要求说明			如有, 请说明
*选取方式	竞价选取-一次报价竞价选取			请点击选择
*报价方式	<input checked="" type="checkbox"/> 服务金额	(最高金额) ¥ <u>26850</u> 至 (最低金额) ¥ <u>0</u>		
	□ 下浮率	___%下浮率至 ___%下浮率		
	□ 单价计量	(最高金额) ¥ ___ 至 (最低金额) ¥ ___		
*金额说明	□ 无			备注: 说明服务金额的实际金额浮动百分比等。若金额不作测算, 须填写服务价格的参考标准。若无补充, 请填写“无”
*有无回避情况	□ 有	需回避机构	回避原因	备注: 若有回避情形, 则请选择回避的机构, 并填写回避原因
	□ 无	√	√	
直接选取方式邀请供应商 (邀3家或3家以上)				限“直接选取”邀请供应商报名”方式填写

