

# 汕头市福利彩票发行中心仓库改造施工图 需求书

市福彩中心计划对办公场所布局进行调整、合理规划，并提升存放即开型彩票和热敏纸等仓库的消防安全水平，履行安全管理主体责任。现制定具体需求如下：

## 一、项目概况

本次施工图纸将针对即开型彩票属高价值纸质有价证券的特点，对仓库进行修缮和消防提升改造，提升即开票仓库与热敏纸仓库的消防安全与物理防护水平，通过技术手段全面提升仓库的火灾预防和处置能力，构建符合国家规范且满足实际防护需求的消防安全体系，履行安全生产主体责任，保障国家财产安全。

## 二、项目内容

本次采购的服务内容为“市福彩中心仓库改造及配套消防提升施工图”，具体范围包括但不限于：

### （一）即开票仓库

- 1.一楼仓储空间室内墙路改造
- 2.原有吊顶拆除
- 3.室内油漆粉刷
- 4.外墙窗更换为高强气密铝合金窗
- 5.入口木门更换为甲级双扇防火门
- 6.照明灯具及线路改为防爆式
- 7.气体灭火系统搭建（全淹没式）

8.吊链式干粉灭火器布设

9.其他需要升级改造内容

## **(二) 热敏纸仓库**

1.吊链式干粉灭火器布设

2.照明灯具及线路改为防爆式

3.其他需要升级改造内容

## **三、商务需求**

1.供应商需对中心即开票、热敏纸仓库进行现场勘察、测量，指派专人负责本项目，及时与市福彩中心工作人员进行沟通协商；

2.施工图需要在 3 个自然日之内完成；

3.本次项目总投资约 15 万元；

4.本项目施工图设计单位资质要求：具备中华人民共和国住房和城乡建设主管部门颁发的、在有效期内的建筑行业（建筑工程）设计乙级或以上资质。