

## 梅州市妇幼保健院中介服务超市采购需求

项目名称:	辅助生殖医学中心建设项目水电检测
项目规模:	总建筑面积888平方米
所需服务:	检验检测服务
服务时限	按照合同双方自行约定
服务内容	<p>对项目工程进行水电检测并出具报告，检测内容包括但不限于：</p> <p>一、给排水系统检测 给水系统：管道压力测试（无渗漏）、水流速度与水量是否达标，水龙头、阀门启闭灵活性，水质是否符合使用标准。排水系统：管道坡度是否合理、排水通畅性，地漏、下水口防臭效果，卫生间、厨房等区域防水闭水试验（无渗漏）。设备检测：水泵运行状态、噪音与能耗，热水器、净水器等用水设备的连接密封性与安全性能。</p> <p>二、电气系统检测 配电与线路：配电箱 / 柜的接线规范性、接地是否可靠，电线截面与负载匹配度，线路绝缘电阻值（防漏电）。插座与开关：插座接线正确性（左零右火上地）、插拔松紧度，开关控制逻辑与灵敏度，有无发热、打火现象。照明与设备：灯具安装牢固度、亮度与供电稳定性，空调、冰箱等大功率电器的接线合规性与运行安全性。安全防护：漏电保护器动作灵敏度，接地电阻值是否达标，防雷接地系统的完整性与有效性。</p> <p>三、系统综合性能检测 水电系统联动协调性（如水泵与供水需求匹配、电器与电路负载适配）。 管道、线路的固定与防护（避免碰撞、腐蚀，穿越墙体楼板的密封处理）。运行噪音、能耗是否在合理范围，有无资源浪费或安全风险隐患。</p> <p>四、其他需要进行水电检测的项目等。</p>

中介服务机构要求	资质(资格)要求
资质要求	多个资质子项符合其一即可；其他检验检测
资质要求说明	无
资质备案要求	无
其他要求说明	无
选取方式	一次报价竞价选取
资金来源	财政性资金
是否确认金额	服务金额
服务金额	1500元
金额说明	无

梅州市妇幼保健院

2025年11月3日

