

大埔县桃源镇中心小学新建综合楼项目

防雷检测服务采购需求书

一、项目概况

1. 项目名称：大埔县桃源镇中心小学新建综合楼项目项目。
2. 项目简介：大埔县桃源镇中心小学新建综合楼项目位于大埔县桃源镇中心小学校内，建筑规模为五层，建筑面积1104.75平方米。
3. 采购内容：大埔县桃源镇中心小学新建综合楼项目防雷检测服务。
4. 完成时间要求：乙方在合同签订后5个工作日内进行现场勘察并提交符合国家相关规范、标准要求的检测方案，由甲方审核通过后，进场开始进行检测工作。
5. 检测费依据粤发改函【2017】3936号文件计费标准，本次检测面积为1104.75平方米，雷电防护装置检测服务费总额为：人民币壹仟陆佰伍拾柒圆壹角叁分(¥1657.13元)。

二、资格要求

须在广东省建立从业信息档案，并具有气象局颁发的《雷电防护装置检测资格证》甲级资质。

三、服务内容

服务内容：本次检测主要对工程项目进行防雷检测，检测内容包括但不限于：防直击雷检测，引下线检测，接地装置检测，等电位、雷击脉冲防护检测，各种设备及进出建筑物各种长金属物(管道、线槽等)与防雷装置连接检测，接地电阻测试，配电系统检测，绘制被检测的防雷装置的示意图，出具有效的防雷检测报告等。

四、验收标准

1. 符合国家有关标准、规定、本合同约定及甲方要求。
2. 验收方法：符合工程验收要求。

