

# 潮州市潮安区发展和改革局文件

安发改投审〔2025〕105号

## 关于潮安城区内涝整治工程二期项目初步设计概算的批复

潮州市潮安区政府项目建设中心：

你单位报来的《关于审批潮安城区内涝整治工程二期初步设计概算的请示》及有关材料收悉。经委托有资质造价咨询机构对该项目概算进行审核，结合工程造价咨询机构审核意见，原则同意该项目二期概算审核报告，现对该项目二期（项目统一代码：2405-445103-04-01-954734）概算批复如下：

### 一、潮安城区内涝整治工程二期项目建设内容及规模

在亨利路、侨亨路、彩文路新建排水主管DN400~d1800和排水箱涵2000x1500~3600x2700约2.41km，DN300雨水口连接管共1153m，并配套排水设施。新建1座一体化排涝泵站，排水规模为

7800m<sup>3</sup>/h，新建泵站总占地面积为184.46m<sup>2</sup>。对开挖新建或开挖修复过程中发现的排水管错接、混接进行改造，本工程对现状污水管部分进行迁改驳接，新建DN300~DN600污水管共777m。

二、核定项目概算总投资5769.73万元，其中：工程费用3920.58万元，工程建设其他费用1324.63万元，预备费用524.52万元。

三、请你单位按照《潮州市潮安区政府投资项目管理规定》（安府规〔2024〕7号）的有关要求，依法依规办理项目开工前有关审批手续，加快工程建设进度，确保工程质量和施工安全，及早发挥项目投资效益。

附件：潮安城区内涝整治工程二期初步设计概算核定表

潮州市潮安区发展和改革局

2025年11月26日



公开方式：主动公开

抄送：区财政局

附件

## 潮安城区内涝整治工程二期项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	3920.58
二	工程建设其他费用	1324.63
三	预备费用	524.52
四	总投资	5769.73



