

水口江滨路(堤路结合)工程项目洛塘站 10KV 青边线 F20 新民

抽水支线高压线迁改项目结算审核服务需求书



	类别	建议
1	名称	业主：惠州市惠城区人民政府水口街道办事处 名称：水口江滨路(堤路结合)工程项目洛塘站 10KV 青边线 F20 新民抽水支线高压线迁改项目采购结算审核服务
2	项目业主情况	项目业主：惠州市惠城区人民政府水口街道办事处，地址：德政路 1 号，联系电话：2312592，联系人：沈小姐。
3	中介服务名称	工程造价咨询
4	对中介服务机构的要求	1.完成服务承诺。 2.无需要回避的机构。
5	服务内容和要求	1.完成项目所有结算审核工作。 2.项目情况：水口江滨路(堤路结合)工程项目洛塘站 10KV 青边线 F20 新民抽水支线高压线迁改工程，新建：导线架设(跳线) /30 米；铁塔组立/1 基；杆上隔离开关/1 组；杆上避雷器/1 组；杆上设备地网/1 座；电缆分接箱/1 台；电缆分接箱基础/1 座；电缆分接箱围栏/1 座；电缆分接箱地网/1 座；电力电缆 3*240mm ² /30 米；电力电缆 3*120mm ² /100 米；电力电缆 3*70mm ² /150 米；电缆终端头 240mm ² /2 套；电缆终端头 120mm ² /2 套；电缆终端头 70mm ² /1 套；电缆中间头 120mm ² (热熔接头) /2 套；电缆中间头 70mm ² (热熔接头) /1 套；电缆保护管/PVC160×1 (破普土开挖) /250 米；1 层 1 列排管



		<p>行人直线井/2座；送配电装置系统/4组；避雷器试验/2组；接地装置/2组；电缆试验/4组；发电机保供电/2台班；</p> <p>拆除部分：拆除原有电杆/2根；拆除柱上智能开关/2台；拆除柱上隔离开关/2组；拆除架空导线/450米；拆除原有铁塔/1基（具体施工范围以实际施工图纸及现场情况为准），经估算该工程预算约60万，（最终以结算审核为准）</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1.提供服务的时间 2026年、地点：水口街道、方式：线上线</p> <p>下。</p> <p>2.提供服务的地点：在中介服务机构办公场所提供服务。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1.公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2.报价方式：服务金额最低 2000 元，最高 2500 元，以最终中选的方案金额为准。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 1 个月（工作日），自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1.验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2.验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3.验收标准：国家标准。</p> <p>4.验收不合格的处理方式：验收不合格的重新制作或根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	<p>1.服务期满并验收合格后的 15 个工作日内，项目业主向中选中介服务机构支付合同约定的合同价。</p>
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p>

		<p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。</p>
13	备注	<p>1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。</p> <p>3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>

