

广东省武江监狱三级枪弹库检测项目

需求确认表

采购项目名称	广东省武江监狱三级枪弹库检测项目
预算总金额	6000.00 元
项目概述以及用途： 根据相关工作要求，结合《广东省安全技术防范管理实施办法》，现拟对监狱枪库进行检验检测。	
资质要求： （一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 （二）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。④不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （三）具备检验检测机构资质。	
付款方式：服务完成后，一次性支付 100% 的合同款项。	
验收标准和程序： 按监狱要求及国家规范验收。	

服务项目详细需求情况

一、服务地点和服务范围：

现对广东省武江监狱三级枪弹库检测。

二、服务具体要求：

（一）供应商签订合同前需要到被检测方属地公安进行备案，检测报告送被检测方属地公安存档。

（二）检测项目详见下表：

序号	检测项目	标准依据
1	应设置专门的枪支（弹药）库室储存保管枪支、弹药。	GA1016 第 5.1.1.1 条
2	涉枪单位应按照便于监控和快速处置的原则，在临近枪支（弹药）库室的适当位置设立监控中心	GA1016 第 5.1.1.3 条
3	建筑结构设计应符合 GB 50068 的要求，设计使用年限不低于 50 年，安全等级不低于二级。	GA1016 第 5.1.2.1 条
4	库室和监控中心采用砖混或钢筋混凝土建筑结构的，应符合 GB 50003、GB 50010 的要求，砖混结构的墙体应为建筑的承重墙体，砌体应采用实心材料。同时，墙体厚度应符合如下要求： a) 设置在地面以下的库室，其六面墙体应采用钢筋混凝土建筑结构，且墙体厚度应不小于 240mm； b) 设置在建筑物一层的库室，地面应采用钢筋混凝土建筑结构，且厚度应不小于 240mm；设置在建筑物顶层的枪支（弹药）库室，屋顶应采用钢筋混凝土建筑结构，且厚度应不小于 180mm；	GA1016 第 5.1.2.2 条

	c) 设置在地面以上的库室，采用砖混建筑结构且其墙体为建筑物外墙的，其厚度应不小于 240mm，墙体为建筑物内部墙体的，其厚度应不小于 180mm；采用钢筋混凝土建筑结构且其墙体为建筑物外墙的，其厚度应不小于 180mm，墙体为建筑物内部墙体的，其厚度应不小于 120mm。	
5	砖混或钢筋混凝土建筑结构墙体厚度达不到 5.1.2.2 要求的库室，应使用符合国家相关标准要求的枪支（弹药）专用柜或保险柜存放枪支、弹药。枪支（弹药）专用柜或保险柜重量小于 340kg 时，应采用螺栓内藏的方式与钢筋混凝土地面或者实体墙壁相固定。	GA1016 第 5.1.2.3 条
6	采用砖混或钢筋混凝土之外建筑结构的库室，其墙体的抗破坏能力应不低于 5.1.2.2 中所要求墙体之水平。	GA1016 第 5.1.2.4 条
7	库室内进出和作业通道的宽度应不小于 1.5m。	GA1016 第 5.1.2.5 条
8	设置在地下或者建筑物一层的库室应不设置窗户，可在库室顶部或靠近顶部的墙体上设置通风口。圆形通风口直径不得大于 160mm；矩形通风口单边长度不得大于 150mm，通风口应加装金属防护网。	GA1016 第 5.1.2.6 条
9	库室和监控中心的窗户应安装实心钢筋材质的防护栅栏，防护栅栏钢筋直径不得小于 12mm，横向和纵向间距应分别不大于 100mm 和 250mm。防护栅栏应采用内藏螺栓方式安装，安装螺栓直径不小于 10mm，间距不大于 250mm。	GA1016 第 5.1.2.7 条
10	监控中心应安装符合 GB 17565 2 级（丙级）门要求的平开全封闭式防盗安全门。	GA1016 第 5.1.2.8 条
11	库室和监控中心应采用符合 GA/T 73 B 级标准或者 GA 374 要求的锁具。 安装机械锁时，锁舌长度不应小于 20mm。	GA1016 第 5.1.2.9 条
12	库室应安装符合 GB 50394 相关要求的入侵报警系统，入侵报警系统应能对库室内防护目标及门、窗（天窗）、通风口等部位进行交叉探测。	GA1016 第 5.1.3.1 条

13	库室的墙体厚度达不到 5.1.2.1 要求的，应安装墙体振动报警装置	GA1016 第 5.1.3.1 条
14	入侵报警信息应能以自动方式发送到监控中心及保卫值班室，报警信息留存时间应不少于 30d。	GA1016 第 5.1.3.1 条
15	库室的入侵报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或者撤防；应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行自动检测，能及时发出故障报警并指示故障区位。	GA1016 第 5.1.3.1 条
16	当有入侵报警时，应能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据；库室的入侵报警系统应 24h 处于设防状态。	GA1016 第 5.1.3.1 条
17	库室应安装符合 GB 50395 相关要求视频安防监控系统。	GA1016 第 5.1.3.2 条
18	视频安防监控系统应能对库室内的防护目标和门、窗（天窗）、通风口等部位进行有效的视频探测与监视、图像显示、记录与回放。	GA1016 第 5.1.3.2 条
19	视频安防监控系统的图像质量不得低于 GB 50395 中 5.0.10 的要求，出入口部位视频图像应能清晰辨别出入人员的面部特征，库室内视频图像应能清晰显示人员活动及存取枪支、弹药情况，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的摄像机。	GA1016 第 5.1.3.2 条
20	视频安防监控系统应具有对移动画面帧测记录功能，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或者应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不得少于 25fps。	GA1016 第 5.1.3.2 条
21	视频安防监控系统应能对所有监控图像进行记录，能多画面或时序显示各监控图像；能与报警系统联动，当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，并将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。	GA1016 第 5.1.3.2 条
22	库室视频安防监控资料留存时间不得少于 30d。	GA1016 第 5.1.3.2 条

23	安全防范系统应配备备用电源，当主电源断电时应能保证对监控中心及安全防范系统供电时间不少于 8h。	GA1016 第 5.1.3.4 条
24	可分别设置库室或者使用枪支(弹药)专用柜分开存放枪支、弹药。	GA1016 第 5.4.1 条
25	允许持枪人员进入库室自行存取枪支(弹药)的，应逐枪使用专用柜或使用逐枪设置独立存放单元的专用柜。	GA1016 第 5.4.2 条
26	库室应安装符合 GB17565 3 级（乙级）门要求的平开全封闭式防盗安全门。	GA1016 第 5.4.3 条
27	库室内应安装入侵报警系统。	GA1016 第 5.4.4 条
28	库室内部最高气温不高于 30℃，适宜气温应控制在 5~20℃ 范围内；最高相对湿度不大于 70%，适宜相对湿度应控制在 55%~65% 范围内。	GA1016 第 5.1.1.1 条
29	监控中心应安装直拨电话、张贴报警电话号码。	GA1016 第 5.1.1.3 条

三、完成工期要求：

对列表内容进行检测，10 个工作日内提供检测鉴定报告。