

采购需求书

	类别	建议
1	名称	龙潭水电站机电设备及运行管理安全评估项目编制服务
2	项目业主情况	项目业主名称：陆丰市龙潭灌区管理中心 联系电话：0660-8246071 联系人：林滔
3	中介服务名称	机电设备及运行管理安全评估。
4	对中介服务机构的资质要求	具备工程咨询(水利水电)乙级或以上资质。
5	服务内容和服 务要求	项目概况：龙潭水电站投产于1976年10月，2003年进行增容改造，2016年4月扩容改造，现因机电设备、电气自动化出现老化、故障等诸多问题，为切实完成龙潭水电站设备老化整改，急需进行龙潭水电站机电设备及运行管理安全评估项目，要求服务机构完成龙潭水电站机电设备及运行管理安全评估项目编制服务。
6	合同履行地点 和方式	地点：陆丰市龙潭灌区管理中心。 方式：机电设备及运行管理安全评估项目编制。



7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：采用下浮率竞价方式确定最终服务费用。</p> <p>中介服务机构响应报价的下浮率需满足：下浮率区间为 20%（含）至 50%（含），即最低下浮率不低于 20%，最高下浮率不高于 50%，超出该区间的报价视为无效报价。</p> <p>3. 计价标准：参照国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格[1999]1283 号）收费标准计算。计算金额为 39.7 万元。</p>
8	服务时间	60 个工作日。
9	编制服务金额及说明	本次编制服务金额采用总价承包方式，编制收费依据，最终结算编制费以财政审核金额为准。
10	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：符合国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：具体于合同中予以明确。</p>
11	结算方式	具体于合同中予以明确。



12	违约责任	具体于合同中予以明确。
13	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。</p>
14	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。</p>

