

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	饶平县钱东中学备用发电机组安装工程（工程监理）采购需求书
2	项目业主情况	业主名称：饶平县钱东中学 地址：饶平县钱东镇大陇社区草埭大道 38 号 联系电话：13376736466 联系人：陈学涛
3	中介服务名称	饶平县钱东中学备用发电机组安装工程（工程监理）
4	对中介服务机构 的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：具备相关工程监理资质。 2. 需要回避的机构：无。
5	服务内容和服 务要求	1. 项目基本情况：备用电源（系柴油发电机组）户外箱采用挂双杆安装方式；设置在学校内的变压器旁边，便于连接主电源（现有变压器低压）向学校各负荷端供电。 2. 服务内容：对备用发电机组安装工程进行工程监理。 3. 工程项目地址：饶平县钱东中学校园内；

		建设规模：安装 1 台 500KW 柴油发电机组，且配备柴油发电机组静音箱，安装 1 套挂双杆式双电源户外箱及配套基础、接地装置、围栏等；新建 1 座柴油发电机组基础，用于固定柴油发电机组；新建 1 座电缆工作井，满足电缆敷设与维护需求；新建 1 处柴油发电机组接地装置，保障设备用电安全；搭建 1 处围栏，围栏长 12 米、宽 5 米、高 2.3 米，用于圈护柴油发电机组等设备，形成独立的设备运行区域；从柴油发电机组敷设 1kV 交联电缆（型号 WDZR-YJE-1×240，每相 2 根，共 7 根，每根 10 米）至双电源户外箱备用电源端，总长度 70 米；从原有变压器低压侧敷设同型号、同规格的 1kV 交联电缆至双电源户外箱主电源端，总长度同样为 70 米；同时对现有低压电缆进行拆装，将其接入双电源户外箱负荷侧。 资金投入：46.932473 万元。
6	合同履行地点和方式	以合同约定为准。
7	公开选取方式	1. 公开选取方式：方案择优选取。



	和计价标准	2. 报价方式：报下浮率。 3. 计价标准：按照相关规定计算。
8	服务时间	以合同约定为准。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：双方共同验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：具体于合同中予以明确。
10	结算方式	具体于合同中予以明确。
11	违约责任	具体于合同中予以明确。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民

		法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。
--	--	---