

阳江市江城区中洲中心小学维修消防储水池 及增建微型消防站项目需求书

（设计服务）

一、对中介服务机构的资质要求

1、设计机构必须在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，具有合法经营资格、良好信誉和履约能力。

2、提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章。

3、设计单位须具备工程设计专业资质，营业执照有效，并已入驻广东省中介服务超市的企业。

二、项目概况

1、项目名称：阳江市江城区中洲中心小学维修消防储水池及增建微型消防站项目（设计服务）。

2、建设单位：阳江市江城区中洲中心小学

3、项目地点：阳江市江城区中洲中心小学

4、项目概况：阳江市江城区中洲中心小学消防储水池和消防泵建在地下，因雨水和消防储水池渗水，长期浸泡，消防泵已损坏，消防栓和消防箱年久失修，导致消防系统无法使用。需对消防储水池进行修缮，消防泵和消防栓等设备关键部件需要换及维修，资金约 19 万元。学校缺少微型消防站，需增设一个微型消防站，资金约 3 万元。（具体以实际结算为准）。

5、服务范围：根据国家和地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求，为该项目提供设计服务。

6、服务费用：本次工程设计服务费暂不作估算，按照《工

程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号规定的收费标准计费，最终以合同价为准。

7、选取中介服务机构方式：方案择优选取。

三、服务内容

按国家法律法规、行业标准、技术规范完成阳江市江城区中洲中心小学维修消防储水池及增建微型消防站项目设计服务。

四、服务时限

按照合同双方自行约定。

五、付款方式

具体的支付条款以合同约定为准。

六、其他要求

1、服务合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。

2、对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应友好协商方式解决。协商解决不成，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

阳江市江城区中洲中心小学



2026年7月19日