


项目业主采购需求书

	类别	建议
1	 <p>项目名称</p>	<p>桂城城市排涝泵站节能设备更新工程项目 (I期)(检测) 采购需求书</p>
2	<p>项目业主情况</p>	<p>项目业主：佛山市南海区桂城街道水利排灌养护站</p> <p>联系地址：佛山市南海区桂城街道夏东三洲水闸</p> <p>联系人：傅沛明</p> <p>联系电话：13106746254</p>
3	<p>中介服务名称</p>	<p>水利工程质量检测服务</p>
4	<p>对中介服务机构的资质要求</p>	<p>1. 中介服务机构资质要求：水利工程质量检测（金属结构、机械电气、量测）。</p> <p>2. 需要回避的机构：无。</p> <p>3. 根据项目实际需要的其他要求：无。</p>
5	<p>服务内容和 服务要求</p>	<p>包括但不限于：</p> <p>1. 对东一电排站 4 台 1000ZLB-4 型水泵（流量、功率、振动、噪声、效率、扬程）、东一电排站 2 台 500YQGZ-125H 型水泵（流量、功率、振动、噪声、效率、扬程）、新石电排站 40ZLB-125 型水泵（流量、功率、振动、</p>



		<p>噪声、效率、扬程) 进行检测。</p> <p>2. 符合《泵站现场测试与安全检测规程》等法律法规及行业规则等有关要求。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的时间、地点、方式：按合同约定。</p> <p>2. 提供服务的地点：中介服务机构派员驻点服务。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期按合同约定执行。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：双方共同验收。</p> <p>3. 验收标准：符合《泵站现场测试与安全检测规程》等法律法规及行业规则等有关要求。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：乙方提交的检测报告不符合本合同要求的，甲方有权要求乙方修改或重新制作，由此产生的费用由乙方自行承担。如乙方修改或重新制作的检测报告仍不符合本合同要求的，甲方有权解除本合同，且无需支付任何测试费用。</p>



10	结算方式	<p>现场测试工作完成且提交测试报告及乙方按甲方要求开具合法有效的增值税专用发票之日起十日内,甲方向乙方一次性付清测试费用。</p> <p>因本工程涉及政府财政资金,当款项达到付款条件且甲方收到该项目足额财政拨款和乙方开具的有效发票后,开始计算付款限期。该条款作为支付款项的第一解释条款。</p>
11	违约责任	<ol style="list-style-type: none">1. 未经甲方同意,乙方逾期进场检测或超过期限仍未完成检测或逾期提交检测报告的,每逾期一日,按测试费用总额的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过7日的,甲方有权解除本合同,且无需支付任何测试费用。2. 乙方提交的检测报告不符合本合同要求的,甲方有权要求乙方修改或重新制作,由此产生的费用由乙方自行承担。如乙方修改或重新制作的检测报告仍不符合本合同要求的,甲方有权解除本合同,且无需支付任何测试费用。3. 因甲方原因,造成乙方逾期进场或逾期检测的,检测期限顺延,因逾期造成的责任由甲方自负,乙方无需承担逾期违约责任。



		<p>4. 乙方进行现场检测过程中，应当正确使用甲方仪器、设备，因乙方原因造成仪器、设备损坏、灭失的，一切损失由乙方负责。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过测试项目所在地的人民法院提起诉讼。</p>
13	备注	<p>1. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。</p>