

乳源瑶族自治县乳源中学增容配电工程采购需求书

	类别	建议
1	名称	乳源瑶族自治县乳源中学增容配电工程
2	项目业主情况	项目业主：乳源瑶族自治县乳源中学 地址：乳源瑶族自治县育才路5号 联系电话：13542299765 联系人：李海莲
3	中介服务名称	工程设计
4	对中介服务机构的资质要求	1. 具备电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级及以上设计资质； 2. 需回避机构：无； 3. 其他要求：具备类似项目经验，项目负责人需具备相应执业资格。
5	服务内容和服 务要求	1. 项目背景：为满足学校教学、生活和“空调全覆盖”用电需求，提升供电保障能力，拟对学校现有配电系统进行增容改造； 2. 服务内容包括：现场勘察、方案设计、施工图设计、设备选型、施工等； 3. 要求：设计方案合理、符合国家及行业规范，施工质量合格； 4. 项目规模：新增变压器容量1000kVA。
6	合同履行地点	1. 服务时间：合同生效后15日内完成设计；

	和方式	<p>2. 服务地点：乳源瑶族自治县乳源中学校内；</p> <p>3. 服务方式：完成合同约定的服务内容。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取；</p> <p>2. 报价方式：报总价；</p> <p>3. 计价标准：参照《广东省建设工程计价依据（2018）》及相关行业收费标准。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。服务期为按合同要求至项目验收为止，自合同生效之日起计算。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后 10 日内进行验收；</p> <p>2. 验收程序：由项目业主组织相关单位共同验收；</p> <p>3. 验收标准：符合国家现行电力工程验收规范及设计图纸要求；</p> <p>4. 验收不合格处理：责令整改，整改后仍不合格的，依法解除合同并追究违约责任。</p>
10	结算方式	<p>1. 服务完成并验收合格后支付款项；</p> <p>2. 具体支付比例和时间以合同约定为准。</p>
11	违约责任	<p>按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。违约方应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任。</p>

12	补充合同和 解决争议方式	<ol style="list-style-type: none">1. 未尽事宜可签订补充合同；2. 争议协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
13	备注	<ol style="list-style-type: none">1. 如有关监督管理部门已发布合同范本，应优先使用；2. 合同内容应与采购公告、采购结果保持一致；3. 合同变更、终止等依法办理。