

遂溪县岭北镇中心幼儿园 10KV 专用配电站工程（监理）

采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	遂溪县岭北镇中心幼儿园 10KV 专用配电站工程（监理） 采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称:遂溪县岭北镇中心幼儿园 地址:岭北镇仲建北路 8 号 联系电话:0759-7909339 联系人:潘园长
3	中介服务名称	遂溪县岭北镇中心幼儿园 10KV 专用配电站工程（监理）
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构的资质要求: 1.1 须具备“工程监理综合资质”或“电力工程监理乙级或以上资质”。 1.2 项目总监须具备电力工程专业注册监理工程师资格。 2. 需要回避的机构:无。
5	服务内容和 服务要求	1. 工程概括: 项目从新建断路器引下敷设高压电缆 ZC-YJV22-3*70mm ² 至专变电房高压柜 G01 柜, 新建 10KV 专配电房/1 套, 包括安装及调试 500kVA 干式变压器/1 台、高压配电柜/3 面、直流屏/1 台、低压开关柜/5 面; 各设备之间的电缆; 电房室内环形接地; 安健环措施等。 2. 根据项目要求, 对遂溪县岭北镇中心幼儿园 10KV 专用配电站工程进行工程监理服务工作。(具体内容以合同约定为准)
6	合同履行地点和方式	按合同双方约定, 签订合同后即开始生效, 服务地址位于湛江市遂溪县岭北镇(以项目业主指定地点为准)。
7	公开选取方式和计价标	1. 公开选取方式: 方案择优选取。 2. 报价方式: 总价



	准	3.计价标准:参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格【2007】670号)文件要求收取。
8	服务时间	自合同签订至本工程竣工验收合格、监理资料移交完毕之日止。
9	验收	1.验收时间:服务完成后交付验收。 2.验收程序:双方共同验收。 3.验收标准:国家标准、行业标准、企业标准和其他标准。
10	结算方式	按合同双方约定。
11	违约责任	1.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.当事人一方未按照约定支付合同款的,对方可以要求其支付合同款。 3.具体违约责任以合同签订为准。
12	补充合同和解决争议方式	合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商不成的,通过诉讼的方式解决。
13	备注	无。

