

通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25MW 升压站项目消防设施检测服务项目 需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

供应商应符合应急管理部令（第 7 号）《社会消防技术服务管理规定》的从业条件，具有消防设施维护保养检测服务能力。

二、服务内容和服务要求

根据项目业主要求完成本次通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期 25MW 升压站项目的消防设施竣工检测报告。中介机构需提供本项目的建筑消防设施检测报告。

三、合同履约地点

合同履行地点为台山市汶村镇。

四、采购预算和公开选取方式

1、本项目采购预算包含完成本项目约定检测工作所需的差旅费、劳务费、技术服务费、编制检测报告费、管理费、税费等费用。

参考广东省消防协会《关于施行<广东省建筑消防设施检测服务行业指导价格><广东省建筑消防设施维护保养服务行业指导价格>的通知》收费标准结合市场调节价进行计价，本项目的费用为含税人民币¥6000.00 元(大写：陆仟元整)。

2、公开选取方式为直接选取。

五、服务时间

自合同生效、现场达到检测标准后 10 个日历天内完成项目消防设施竣工检测报告及提交建筑消防设施检测报告。

六、结算方式

具体结算方式以合同条款为准。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

台山市汶村镇人民政府

2025年11月11日

