

# 汕尾红海湾绿色制造产业园 10 千伏电力线路 东洲国防路段架空改管线工程项目

## 用 户 需 求 书

项目名称：汕尾红海湾绿色制造产业园 10 千伏电力线路

东洲国防路段架空改管线工程项目设计服务

服务类型：工程设计

项目业主：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

编制时间：2026 年 04 月

## 一、中介服务机构资格（资质）要求

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

2. 信用良好，近三年无不良信用记录。

3. 具有工程设计乙级或以上资质证书，专业类别：电力行业（送电及变电工程）。

## 二、项目概况

1. 项目名称：汕尾红海湾绿色制造产业园 10 千伏电力线路东洲国防路段架空改管线工程项目设计服务

2. 项目建设规模及内容：将 110 千伏东洲站出线位于国防路的 5 回 10 千伏架空线路、3 回光缆及 1 回 0.4 千伏低压线路由架空改为地下管线；对 6 回 10 千伏电缆线路及洲湖路段停车场建设红线内的 10 千伏遮浪线部分电力架空线进行迁改。主要建设内容包括新建电缆 7.847 公里，10 千伏架空线路 720 米，10 千伏铁塔 4 基，低压铁塔 2 座，以及相关配套设备设施。本项目为汕尾红海湾绿色制造产业园东洲国防路段所有的电力管线迁改工作提供设计服务。

3. 项目业主：广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

4. 资金来源：财政性资金

5. 采购金额：28.99 万元

6. 服务金额说明：参照《工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格[2002]10 号）等相关行业收费标准进行计费，并结合市场报价情况而定（最终以财政局审定金额为准）。

7. 报价方式：采用下浮率方式选取（下浮的区间 1%-8%）

## 三、服务内容及要求

### 1、服务内容包括但不限于以下方面：

(1) 对现有线路路径、杆塔等进行详细摸底，记录所有需迁移或改造的电力设施现状；设计新的线路路径、杆塔定位、基础类型等，确保避开障碍、符合规划；可能进行多方案比较，优选最佳技术经济方案，参与电力部门的方案评审会；同时，应配合并按供电部门要求提供可研报告第三方评审报告，会审可行性研究报告与设计方案并取得电力部门批复；

(2) 按供电部门要求提供初步设计第三方评审报告，会审初步设计方案并取得电力部门批复；提供初步设计图纸等所有初设阶段所需的详细文件，以及出具概算书；

(3) 按供电部门要求提供施工图设计第三方评审报告，会审施工图设计方案并取得电力部门批复；提供施工图设计图纸、基础施工图等所有施工所需的详细文件；

(4) 向施工单位详细说明设计意图和关键技术要点；处理有关设计问题、施工过程中服务和参加竣工验收等相关工作。

**2. 服务时间：**自签订合同之日起，15个日历天内完成编制工作，提交正式报告，期间若有开展评审等相关会议，协助业主单位完成项目调整及答辩等工作，并取得行业主管部门批复文件为止。

### 3. 其他要求

(1) 中选单位在接到中选通知书后，须安排专职人员于15个工作日内与业主单位接洽并领取相关资料及签订合同；

(2) 中选机构须对项目有关情况保密，不得与项目利益的人接触，做好资料保密工作，保证所有资料不外泄；

(3) 工程设计服务工作完成后，中选机构应将相关成果资料提交项目业主。

(4) 成果所有权：选取人对项目过程中使用的各种资料及在资料基础上取得的成果具有所有权，在未获得选取人许可下，中选中介机构不得私自引用、发布或公开。

#### 四、付款方式

最终以签订合同时双方约定为准。

#### 五、其他

1. 确定中选机构后，中选机构需按中选通知书规定，按时签订并履行合同，合同须按有关规定报有关部门备案，在规定时间内上省中介超市平台备案。

2. 中选中介机构若有违反《广东省网上中介服务超市管理办法》及其实施细则行为的，将依法依规处理。

广东汕尾红海湾经济开发区东洲街道办事处

2026年04月

