

石门街服务用房装修项目检测清单

序号	检测项目	小计（元）	备注
1	材料见证取样检测		
2	室内环境检测		
3	节能检测		
	合计（元）		

备注：检测数量为暂定，最后以实际发生为准。

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	岩板	以同一生产厂的同品种同规格的产品作为检验批	含水率	组	1			
2			相对含水率					
3			外观质量					
4			尺寸偏差					
5			抗折强度					
6			软化系数					
7	瓷砖	以同一生产厂的同品种同规格的产品作为检验批	尺寸偏差	组	1			
8			吸水率					
9			破坏强度					
10			断裂模数					
11	防滑砖	每5000m ² 为一组	尺寸偏差	组	1			
12			吸水率					
13			破坏强度					
14			断裂模数					
19	瓷砖填缝剂	连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。CG类≤50t为一批，RG类≤10t为一批	抗压强度	组	2			
20			抗折强度					
22	立体砖	同品种、同规格≤3.5万块一批	抗压强度	组	2			
23			尺寸偏差					
24			吸水率					

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
25	大理石	同出厂检验	放射性	组	1			
26			耐磨性					
27			弯曲强度					
28			压缩强度					
29			体积密度					
30			吸水率					
48	建筑窗用密封胶	以同一产品、同一类型的产品每2t为一批进行检验，不足2t作为一批	挤出性	组	1			
49			下垂度					
50			表干时间					
51			拉伸粘结性					
72	铝单板	以同一品种、同一颜色、同一生产批次，交货量≤3000m²为一批。	涂层厚度/膜厚	组	2			
73			表面铅笔硬度/漆膜硬度					
74			外观质量					
75			尺寸偏差					
77	仿木纹铝板	以同一品种、同一颜色、同一生产批次(连续生产)、实际交货量每3000m 组成一个检验批。交货量不足3000m时,仍按一个检验批计算。	外观质量	组	2			
78			尺寸偏差					
79			膜厚					
80			铅笔硬度					

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
81	电缆、电线 (芯数1芯)	同一生产厂家、同一型号规格的产品为一批，每一批随机抽检一组卷绕完好的样品	标志	组	3			
83			结构尺寸检查					
84			电压试验					
85			绝缘电阻					
86			导体直流电阻					
151	漏电开关	同一型号同规格同厂家≤100个为一批	标志检验	组	5			
152			电气间隙					
153			爬电距离					
154			温升					
155			剩余电流动作特性					
156			介电性能					
157			时间-电流特性试验					

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
158	家用开关	同一型号同规格厂家≤200个为一批。	标志	组	5			
159			防触电保护					
160			尺寸					
161			拔出插头所需的力					
162			耐热性					
163			爬电距离					
164			电气间隙					
165			绝缘材料的耐非正常热、耐燃					
166			绝缘材料的耐电痕化					
198	钢材	钢材应成批验收,每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于 60t。公称容量比较小的炼钢炉冶炼的钢轧成的钢材,同一冶炼,浇注和脱氧方法、不同炉号、同一牌号的 A 级钢或 B 级钢,允许组成混合批,但每批各炉号含碳量之差不得大于 0.02%,含锰量之差不得大于 0.15%。	拉伸试验	组	1			
199			弯曲试验					
200			冲击试验					

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
201	钢材镀锌层	用于镀层厚度试验的样本应从每一检查批中随机抽取,检查批的制件数量 1~3件取全部, 4~500 件取 3 件, 501~1200 件取 5 件, 1201~3200 件取 8 件, 3201~10000 件取 13 件, 大于 10000 件取 20 件.	镀锌层厚度	组	1			
202	钢筋	60t为一组	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、	组	2			
203			强屈比/超屈比					
204			反向弯曲					
205			最大力总伸长率					
206			重量偏差					
207	钢筋机械焊接	在现浇钢筋混凝土结构中, 每一楼层或施工区段以 300个同级别, 同直径钢筋焊接接头作为一个检验批, 不足300 个接头时, 也作为一批。	抗拉强度	组	1			
208	不锈钢	同一牌号、同一炉号、同一厚度和同一热处理制度的钢板和钢带为一验收批	力学性能	组	2			
209			化学分析					
210	石材	同一品种、类别、等级的干挂石材为一批	体积密度	组	2			
211			吸水率					
212			干燥压缩强度					
213			弯曲强度					
214			放射性					

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
224	硅酮结构胶	连续生产时每 3t 为一批，不足 3t 也作为一批；间断生产时，每釜投料为一批。	外观	组	1			
225			硬度					
226			挤出性					
227			适用期					
228			下垂度					
229			表干时间					
230			拉伸粘结性					
231			浸水后拉伸粘结性					
237	水泥砂浆	按同品种、同规格型号分批	保水率	组	1			
238			凝结时间					
239			抗压强度					
240			24h稠度损失率					
241			拉伸粘结强度					
242			配合比设计					
250	内墙腻子	≤10t同类产品为一批	在容器中状态	组	1			
251			施工性					
252			干燥时间					
253			耐水性					
254	钢化透明玻璃	同一工艺条件下生产的产品500块为一批	外观质量	组	2			
255			厚度偏差					
256			抗冲击性能					
257			散弹袋冲击性能					
258			碎片状态					
259			耐热冲击性能					

材料见证取样清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	单位	检测数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
260	防水卷材	以同一类型、同一规格10000m²为一批，不足10000m²也可作为一批	拉力(纵、横向)	组	2			
261			卷重、面积、厚度					
262			耐热性					
263			低温柔性					
264			不透水性					
265	油漆	/	容器中状态	组	2			
266			细度					
267			不挥发物含量					
268			干燥时间					
269			粘度（底漆）					
270			柔韧性					
271			附着力					
272			耐冲击性					
273	涂料	同一批材料、同一工艺条件下生产的产品为一批	容器中状态	组	2			
274			干燥时间					
275			耐水性					
276			耐酸性					

室内环境检测清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	检测数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	室内环境 检测	(1) 抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度 氧、甲醛、氨、苯、甲苯、 甲苯、 TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少3间时，应全数检测。(2) 房间面积<50m2时，设1个检测点；房间面积≥50且<100m2时，设2个检测点；房间面积≥100且<500m2时，不少于3个检测点；房间面积≥500且<1000m2时，不少于5个检测点；房间面积≥1000m2时，≥1000m2的部分，每增加1000m2增设1个检测点，增加面积不足1000m2按增加1000m2算。	甲醛	11	点			
2			氨					
3			苯					
4			氡					
5			甲苯					
6			TVOC					
7			二甲苯					
	合计（元）							

节能检测清单

序号	检测项目	检测频率	检测参数	检测数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
1	建筑门窗	同一厂家同一品种同一类型的产品抽检不少于1组（3樘）	气密性能、水密性能、抗风压性能	3	组			
	合计（元）							