

东莞滨海湾新区保障性租赁住房配套北侧道路工程第三方检测服务清单

序号	分部工程	分项工程	检测试验内容	工程量	规范（设计）检验频率要求	检验依据	单位	数量	单价	总价	收费标准
1	软基处理	地基回填	回填压实度	4193.96m³	每层每1000m²检测3点	CJJ 1-2008	点	48	80	3840	协议基价（二）第1.4.2项
2		水泥搅拌桩	钻芯法	1331根	检验数量为2000根以内施工总桩数的0.5%，超出部分0.25%，且不少于6根。	DBJ/T 15-60-2019	米	78.61	180	14149.8	协议基价（一）第1.17项
3			单桩静载	1331根	验收检验数量为2000根以内施工总桩数的0.5%，超出部分0.25%，复合地基静荷载试验数量不少于3根。	DBJ/T 15-60-2019	根	7	6400	44800	协议基价（一）第1.1.1项
4			复合地基载荷试验	1331根		DBJ/T 15-60-2019	根	7	6400	44800	协议基价（一）第1.3.1项
5		高压旋喷桩	钻芯法	783根	检验数量为2000根以内施工总桩数的0.5%，超出部分0.25%，且不少于6根。	DBJ/T 15-60-2019	米	48.88	180	8798.4	协议基价（一）第1.17项
6			单桩静载	783根	验收检验数量为2000根以内施工总桩数的0.5%，超出部分0.25%，复合地基静荷载试验数量不少于3根。	DBJ/T 15-60-2019	根	4	6400	25600	协议基价（一）第1.1.1项
7			复合地基载荷试验	783根		DBJ/T 15-60-2019	根	4	6400	25600	协议基价（一）第1.3.1项
8	道路工程	路基	压实度	4193.96m³	每层每1000m²检测3点	CJJ 1-2008	点	12	80	960	协议基价（二）第3.1.1项
9			弯沉值	279.579米	每车道、每20m测1点		点	28	15	420	协议基价（二）第3.2.1项
10		4cm 改性细粒式沥青混凝土AC-13C（机动车道）	压实度	2047.7m²	每1000m²，每压实层检测1点	CJJ 1-2008	点	3	100	300	协议基价（二）第3.1.5项
11			弯沉值	279.579米	每车道、每20m测1点，按双向2机动车道计算		点	28	15	420	协议基价（二）第3.2.1项
12			厚度	2047.7m²	每1000m²，每压实层检测1点		点	3	400	1200	协议基价（二）第3.4.2项
13			平整度	279.579米	沥青路面每20m测1点		点	14	15	210	协议基价（二）第3.3.2项
14			沥青路面摩擦系数(5CM)	279.579米	每200m测1点		点	2	30	60	协议基价（二）第3.2.1项
10		7cm 中粒式沥青混凝土AC-20C（机动车道）	压实度	2047.7m²	每1000m²，每压实层检测1点	CJJ 1-2008	点	3	100	300	协议基价（二）第3.1.5项
11			弯沉值	279.579米	每车道、每20m测1点，按双向2机动车道计算		点	28	15	420	协议基价（二）第3.2.1项

东莞滨海湾新区保障性租赁住房配套北侧道路工程第三方检测服务清单

序号	分部工程	分项工程	检测试验内容	工程量	规范（设计）检验频率要求	检验依据	单位	数量	单价	总价	收费标准
12			厚度	2047.7m³	每1000m³，每压实层检测1点		点	3	400	1200	协议基价（二）第3.4.2项
15		18cm 5%水泥 稳定碎石基 层 （机动车 道）	压实度	2047.7m³	每1000m³，每压实层检测1点	CJJ 1-2008	点	3	100	300	协议基价（二）第3.1.2项
16			弯沉值	279.579米	每车道、每20m测1点，按双向2机动车道计算		点	28	15	420	协议基价（二）第3.2.1项
17		18cm 4%水泥 稳定石屑基 层 （机动车 道）	压实度	2296.74m³	每1000m³，每压实层检测1点	CJJ 1-2008	点	3	100	300	协议基价（二）第3.1.2项
18			弯沉值	279.579米	每车道、每20m测1点，按双向4机动车道计算		点	28	15	420	协议基价（二）第3.2.1项
19		10cm厚 级配 碎石 （人行道）	压实度	2169.8m³	每1000m³，每压实层检测1点	CJJ 1-2008	点	2	100	200	协议基价（二）第3.1.2项
20		15cm厚 C20 透水混凝土 （人行道）	厚度	2169.8m³	每1000m³每层1个点	CJJ 1-2008	点	2	500	1000	协议基价（二）第3.4.3项
21	交通工程	热熔标线	标线厚度	279.579米	测量范围小于或等于10km时，以整个测量范围为一个检测单位，在标线的起点、终点及中间位置，选取3个100m为核查区域，再从每个核查区域中随机连续选取3个测试点，每点测6个数据，检测数量应为6×3×3=54；	GB/T 16311-2009	处	54	20	1080	广东省房屋建筑和市政工程质量 安全检测收费指导价 第10.6.4项
22			反光度	279.579米	测量范围在1km~10km时，沿标线长度，在起点、中点及终点选取100m核查区域，再从每个核查区域中随机选取3个测试点，每点测9个数据，检测数量应为9×3×3=81；	GB/T 21383-2008	处	9	200	1800	广东省房屋建筑和市政工程质量 安全检测收费指导价 第10.6.6项
23		交通标志牌 基础	地基承载力轻型 触探	14套	每个独立基础检测1点	DBJ/T 15-60-2019	点	13	90	1170	城工通【2017】77号
24	照明工程	照明杆基础	地基承载力轻型 触探	10	每个独立基础检测1点	DBJ/T 15-60-2019	点	10	90	900	城工通【2017】77号
25			接地电阻	10点	全检	GB/T 21431-2023	点	10	150	1500	东莞市建设工程检测收费标准 (2023) 3.25.12
26		电气管线	回填压实度	332m	每1000mm³每层每侧检测一组、每组检测3个点	GB 50268-2008	点	12	20	240	协议基价（二）第4.1.2项
27	排水工程	给水管	回填压实度	290m³	每1000mm³每层每侧检测一组、每组检测3个点	GB 50268-2008	点	6	20	120	协议基价（二）第4.1.2项
28		雨水管	雨水主管及支管 、管道回填压实 度	12井段	两井之间或1000m³，每层每侧检测一组、每组检测3个点	GB 50268-2008	点	12	20	240	协议基价（二）第4.1.2项

东莞滨海湾新区保障性租赁住房配套北侧道路工程第三方检测服务清单

序号	分部工程	分项工程	检测试验内容	工程量	规范（设计）检验频率要求	检验依据	单位	数量	单价	总价	收费标准
29	合计									182768.2	
30	合计（下浮50.8%）									89921.95	

