

检验检测机构 资质认定证书附表



202419080161

机构名称：广东冠南消防检测服务有限公司

发证日期：2024年06月18日

有效期至：2030年06月17日

发证机关：广东省市场监督管理局

首次

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。



批准广东冠南消防检测服务有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202419080161

审批日期:2024 年 06 月 18 日

有效日期:2030 年 06 月 17 日

机构名称：广东冠南消防检测服务有限公司

检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街 7 号米艇头 M6 栋 3A15 号

领域数：1 类别数：1 对象数：9 参数数：20

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.1	稳压整流 设备	1.1.1 .1	导线、母线连 接点和接线端 子温升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.1	稳压整流 设备	1.1.1 .2	相线与中性导 体电流	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.1	稳压整流 设备	1.1.1 .3	导线、母线电 流	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.2	接地要求	1.1.2 .1	接地电阻	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.3	小型用电 设备	1.1.3 .1	电源插座温升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.3	小型用电 设备	1.1.3 .2	电源线电流	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.4	等电位联 结要求	1.1.4 .1	导体的截面积	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.5	低压配电 柜（屏、台、 箱、盘）	1.1.5 .1	母线的连接 点、分支接点、 接线端子的温 升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.5	低压配电 柜（屏、台、 箱、盘）	1.1.5 .2	线间和线对地 间的绝缘电阻 值	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.6	插座与照 明开关	1.1.6 .1	插头、插座和 开关连接端子 温升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.6	插座与照 明开关	1.1.6 .2	潮湿场所插座 安装高度	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.7	低压配电 和控制电 器	1.1.7 .1	接线端子、母 线连接点及电 缆终端头的温 升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.8	配电线路	1.1.8 .1	导线连接点、 接线端子温升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.8	配电线路	1.1.8 .2	相线、中性导 体的实际负荷 电流的真有效	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增



机构名称：广东冠南消防检测服务有限公司
检验检测场所地址：广东省佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街 7 号米艇头 M6 栋 3A15 号
领域数：1 类别数：1 对象数：9 参数数：20

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							值			
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.8	配电线路	1.1.8 .3	导线芯线长期 工作最高允许 温度	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.8	配电线路	1.1.8 .4	1kV 及以下电 力电缆和控制 电缆绝缘电阻 值	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.8	配电线路	1.1.8 .5	导线满负荷通 过的电流	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.8	配电线路	1.1.8 .6	电力电缆的表 面允许温升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.9	剩余电流 保护装置	1.1.9 .1	接线端子温升	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增
1	消防检测	1.1	电气防 火	1.1.9	剩余电流 保护装置	1.1.9 .2	动作特性（剩 余电流动作 值）	建筑电气防火检测技术 规范 SZDB/Z 139-2015		新增

以下空白



批准广东冠南消防检测服务有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202419080161

审批日期：2024 年 06 月 18 日

有效日期：2030 年 06 月 17 日

机构名称：广东冠南消防检测服务有限公司

检验检测地址：广东省佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街 7 号米艇头 M6 栋 3A15 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	钟文辉	未评定	电气防火	2024 年 06 月 18 日	新增

以下空白

